



POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk; Tel: (0-58) 347-12-45, 347-22-77; Fax: (0-58)341-61-32; E-mail: deans@eti.pg.gda.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Budżetu Państwa.



L.Dz. WETI/1010/2008

Gdańsk, 17.03.2008

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ZP/11/WETI/08, CRZP/040/009/D/08 na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń centralnego systemu sterowania oraz urządzeń nagłaśniających do nowego budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej wybrano ofertę firmy:

MEGA MUSIC Sp. z o.o.
Ul. Leśna 15
81-876 Sopot

Uzasadnienie:

Najkorzystniejsza oferta w rozumieniu art. 2 ust 5 ustawy PZP.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

MEGA MUSIC Sp. z o.o.

Ul. Leśna 15

81-876 Sopot

- 100 pkt w kryterium oceny ofert, łączna punktacja 100 pkt

Eurotrend Radosław Pałubicki

Ul. Miłkowa 6 A/6

81-591 Gdynia

- 97,41 pkt w kryterium oceny ofert, łączna punktacja 97,41 pkt

AV Solution – Integracje Systemów Multimedialnych

Marcin Sołtys

Ul. Wrocławska 17/6

01-493 Warszawa

TRIAS Sp. z o.o.

Ul. Równinna 11/13

87-100 Toruń

INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ZP/11/WETI/08, CRZP/040/009/D/08 na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń centralnego systemu sterowania oraz urządzeń nagłaśniających do nowego budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej wykluczył Wykonawcę z postępowania oraz odrzucił ofertę firmy:

AV Solution – Integracje Systemów Multimedialnych
Marcin Sołtys
Ul. Wrocławska 17/6
01-493 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne:

W pkt VI SIWZ „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu” zamawiający wyspecyfikował, iż Wykonawca musi dostarczyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dostarczony przez Wykonawcę dokument jest nieaktualny. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust 3 ustawy PZP, wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w terminie do dnia 14.03.2008. Wykonawca do dnia 14.03.2008 dokumentu nie dostarczył. W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Podstawa prawna:

- **wykluczenia Wykonawcy art. 24 ust 2 pkt 3**
- **odrzucenia oferty art. 24 ust 4, art. 89 ust 1 pkt 5**

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ZP/11/WETI/08, CRZP/040/009/D/08 na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń centralnego systemu sterowania oraz urządzeń nagłaśniających do nowego budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odrzucił ofertę firmy:

TRIAS Sp. z o.o.
Ul. Równinna 11/13
87-100 Toruń

Uzasadnienie faktyczne:

W załączniku 7 do SIWZ Zamawiający podał parametry jakie musi spełniać oferowany przez Wykonawców sprzęt. W pozycji 16 – Konsoleta audio wyspecyfikował, iż konsoleta ma posiadać:

- każdy kanał miksera posiada minimum: 3-zakresowy korektor, 2 wyjścia Aux w tym jeden przełączalny PRE/POST, przełącznik PFL/SOLO, przełącznik MUTE/ALT 3/4, potencjometr PAN/BALANCE
- min 4 wejścia liniowe stereo;
- Alternatywny kontroler poziomu sumy z niezależną regulacją poziomu
- złącze USB pozwalające na podłączenie komputera i współpracę z programem do nagrywania Cubase LE dołączonym przez producenta miksera
- pasmo przenoszenia min: 20Hz–22kHz ± 0.5 dB
- wymiary: 40 x 20 x 40.


Zaoferowana przez Wykonawcę konsoleta posiada :

- tylko jeden panel korektora eq, aby dokonać korekcji niezbędny jest wybór kanału a następnie edycja, brak przełącznika MUTE/ALT 3/4, brak przełącznika PFL/SOLO na każdym kanale, brak potencjometru PAN/BALANCE na każdym kanale
- jedynie 2 wejścia liniowe stereo
- nie posiada alternatywnego kontrolera poziomu sumy z niezależną regulacją poziomu
- złącze USB nie umożliwia nagrywania sygnałów podawanych na konsoletę, służy jedynie do sterowania
- pasmo przenoszenia 20Hz-40kHz 0.5-1,5dB
- wymiary: 43 x 14,8 x 52

Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. W związku z powyższym oferta została odrzucona.

Podstawa prawna:

Art. 89 ust 1 pkt 2

DZIEKAN

mgr dr hab. inż. Henryk Krawczyk
prof. zw. PG