



# POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dział Remontowo-Budowlany

ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-27-38, fax 48 58 347-21-41, e-mail: [remont@pg.gda.pl](mailto:remont@pg.gda.pl)

---

Gdańsk, dnia 02.04.2008 r.

L.dz. /TR/08

## ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr ZP /6/TR/08, CRZP 53/047/R/08

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej oraz adaptacji pomieszczenia w piwnicy dla potrzeb węzła ciepłego w budynku „Żelbet” Politechniki Gdańskiej w Gdańsku – Wrzeszczu przy ul. Narutowicza 11/12.**

Zamawiający informuje, że w dniu 02.04.2008 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

### **Pytanie 1**

Czy wymagana kwota 2,0 mln złotych wykonanych robót instalacji c.o. lub wentylacji mechanicznej jest kwotą netto czy brutto?

### **Odpowiedź**

Jest kwotą brutto.

### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza montaż grzejników o wysokości 55 cm przy zachowaniu mocy grzejników określonych w projekcie?

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie grzejników o wysokości 55 cm przy zachowaniu mocy cieplnej określonej w projekcie i długości grzejników pozwalającej na montaż w obrębie parapetu.