

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
ogłoszonym w Biuletynie UZP
w dniu 13.05.2008 r. nr ogłoszenia 99457-2008
i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl
oraz w siedzibie Zamawiającego

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 114/014/RB/08 na **Remont pomieszczeń nr E32, E33, E34 i korytarza w budynku Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Narutowicza 11/12.**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że dokonał modyfikacji treści SIWZ.

W załącznikach do SIWZ dodaje się pozycje:

1. Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie.
Przewód YDY – 450/750V 3 x 2,5mm² - 100 m
2. Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie.
Przewód YDY – 450/750V 5 x 4mm² (do zasilania tablicy w pom. E32) - 20 m
3. Montaż stanowisk komputerowych w pom. E34
(zestaw: 3 gniazda elektryczne, 1 gniazdo komputerowe) x 2 - 5 kpl.
4. Renowacja drzwi dwuskrzydłowych – oczyszczenie ze starej farby – kilka warstw, uzupełnienie ubytków, szlifowanie, lakierowanie (dotyczy KORYTARZA – piwnica) - 1 kpl.
5. Usunięcie nieczynnych rur instalacji gazowych - 4 kpl.

W dopisanych pozycjach do przedmiarów Oferent może przyjąć dowolną podstawę normatywną np. kalkulację indywidualną.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w pozycji przedmiaru robót pom. E33, E34, E32 (Zal.1 do SIWZ), element 4 WENTYLACJA poz. 39 zakres prac obejmuje dostawę i montaż wentylatora kanałowego 300m³/godz i przewód Spiro Ø160 – 5 m.

Dokonana przez Zamawiającego modyfikacja SIWZ nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Zamawiający