

UWAGI

1. przebicia wentylacji oraz podkonstrukcje kanałów wentylacyjnych, mocowane do dachu uzupełnić i uszczelnić materiałami bitumicznymi
2. oznaczenia elementów konstrukcyjnych wg rys. konstrukcyjnych
3. rozwiązania techniczne kanałów w posadzkach na rys. szczegółowych
4. posadzka przemysłowa dylatowana w polach 6x6 m
5. posadzka antyelektrostatyczna w rejonie automatu do cięcia oraz pola odkładczego

KELVIN	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE UL. ŻWIRKI I WIGURY 35 A 85-863 BYDGOSZCZ	NR: 1.4
INWESTOR:	POLITECHNIKA GDAŃSKA	
OBIEKT:	LABORATORIUM SPAWALNICTWA – HALA NR 40	
ZADANIE:	REMONT	
SKALA: 1:100	BRANŻA: WENTYLACJA	DATA: 11.2007
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ 1–1	
PROJEKTANT: mgr inż. STANISŁAW CICHOŃSKI	336/66	