
A
Pi=259kW
kj. 0,5
Pś=119,5
Iś=203A
cosφ=0,85
B
Pi=236,72kW
Pś=118,36kW
kj. 0,5
Iś=201A
cosφ=0,85
C
Pi=241,1kW
Pś=120,6kW
kj. 0,5
Iś=200A
cosφ=0,85
D
E
F
G
3x YAKY 1x120+3xYAKY 70
kabel zas.
L1 L2 L3 N PE 400V 50Hz
1Q
2Q
3Q
4Q
5Q
V20C4
SWP
YKY 5x50
YKY 5x35
YKY 5x25
YKY 5x6
YKY 3x 4
Szyna zbiorcza
Szyna zbiorcza
Szyna zbiorcza