

Dot.: postępowania **ZP 176//036/D/08** na **sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych** dla Politechniki Gdańskiej.

### **ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Na podstawie **art. 92** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwaną dalej „Ustawą PZP” (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, tekst jednolity), Zamawiający **Politechnika Gdańska** informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych dla Politechniki Gdańskiej**, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

**„ACEL” J.M. Ciskowscy Spółka komandytowa**  
**ul. Twarda 6 c, 80-871 Gdańsk**

Cena oferty : **727168,92 PLN brutto**

### **ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA**

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych dla Politechniki Gdańskiej, **żaden Wykonawca nie został wykluczony.**

### **ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE**

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych dla Politechniki Gdańskiej, odrzucono ofertę firmy:

Elektrotechnika „MORS” Sp. .z o. o.  
ul. Hutnicza 35 81-038 Gdynia

#### **Uzasadnienie faktyczne:**

1) W załączniku do Specyfikacji w poz. 263 i 264 formularza cenowego Zamawiający wymagał opraw oświetleniowych AVR 14.028 28 W i AVR 14.028. H 28 W. Wykonawca zaoferował odpowiednio oprawy oświetleniowe AVR 1.028 28 W i AVR 1.028 H 28 W .Są to oprawy oświetleniowe o innym kształcie i innym rozsyłe światła, wobec powyższego zaoferowany produkt nie jest produktem równoważnym i nie spełnia wymagań Zamawiającego.

2) W załączniku do Specyfikacji w poz. 700 formularza cenowego Zamawiający wymagał zaciskarki do kabli telefonicznych 6P6C oraz 4P4C. Wykonawca zaoferował zaciskarkę TWZ 568 3NNET. Z informacji uzyskanych od dystrybutora tego typu zaciskarek tj. firmy Meditronik wynika, że ten model nie zaciśnie kabli telefonicznych we wtykach typu 4P4C, a więc nie spełnia wymagań Zamawiającego.

Podstawa prawna:

**art. 89 ust.1 pkt 2** ustawy PZP: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający, Politechnika Gdańska dziękuje za wzięcie udziału w postępowaniu.

W imieniu Zamawiającego

.....