

Gdańsk, 10.02.2009 r.

Sygn. akt ZP/31/025/D/09/2

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ-ZP/31/025/D/09

W dniu 9 lutego 2009 r. jeden z potencjalnych Wykonawców zadał następujące pytanie:

*W punkcie 26 wymagań technicznych, określono maksymalną wysokość urządzeń na 1500mm. Czy możliwa do zaakceptowania będzie oferta na zasilacze UPS o wysokości 1684 mm?*

### Odpowiedź Zamawiającego

Ograniczenie wysokości urządzeń do 1500 mm wynika tylko i wyłącznie z warunków transportu do miejsca ich lokalizacji. Jeżeli Wykonawca w trakcie transportu urządzeń o wyższej wysokości niż podano w SIWZ w pkt. III.1.26 jest w stanie pokonać przeszkodę w postaci rur ciepłowniczych znajdujących się na wysokości 1500 mm nad posadzką piwnicy, to Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości tych urządzeń do wymiaru 1684 mm podanego w pytaniu.

Modyfikację umieszcza się na stronie internetowej [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl) w postępowaniu ZP/31/025/D/09.

Z-CIA KANCLERZA DS. TECHNICZNYCH  
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ  
mgr inż. Zenon Filipiak