



Oznaczenia aparatów		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5			
Opis		Zasilanie gniazda 3faz. 400V 16A 5p	Zasilanie gniazda 1 faz. 230V 16A	Zasilanie gniazda 1 faz. 230V 16A	Zasilanie gniazda 1 faz. 230V 16A	Zasilanie gniazda 1 faz. 230V 16A			
Przekrój kabla		5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5			
Typ kabla		YDY żo	YDY żo	YDY żo	YDY żo	YDY żo			