

Oznaczenia aparatów	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9
Opis	Zasilanie gniazda 3faz. 400V 16A 5p	Zasilanie gniazda 1 faz. 230V 16A	Zasilanie gniazda 1 faz. 230V 16A	Zasilanie gniazda 1 faz. 230V 16A	Zasilanie gniazda 1 faz. 230V 16A	Zasilanie gniazda 1 faz. 230V 16A	Zasilanie gniazda 1 faz. 230V 16A	Zasilanie gniazda 1 faz. 230V 16A	Zasilanie gniazda 1 faz. 230V 16A
Przekrój kabla	5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Typ kabla	YDY żo	YDY żo	YDY żo	YDY żo	YDY żo	YDY żo	YDY żo	YDY żo	YDY żo

Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12	**Zabezpieczenia zestawu gniazdowego ,pom. nr 2,3,4**	Utworzone		C		F	
		Utworzone		B		E	
				A		D	
	Rozdzielnica "8+1"	Data:		Utworzone przez:		Nr.	1/1