

Gdańsk, 29.12.2009 r.

## **ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania ZP 1301//014/R/09**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **wykonanie prac remontowych w budynku WEiA znajdującym się przy ul. Narutowicza 11/12.**

Zamawiający informuje, że w dniach 22.12. i 23. 12. 2009 r. wpłynęły kolejne zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

### **Pytanie**

1. Proszę o przedstawienie projektu dotyczącego instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wskazaniem rozmieszczenia w pomieszczeniu E07 klimatyzatora oraz wprowadzenie instalacji odprowadzenia skroplin (wraz z wymiarami).

Na przedstawionych rysunkach nie ma wskazanego pomieszczenie E07 w związku z powyższym Wykonawca nie może zweryfikować powyższego zakresu prac z załączonym do SIWZ przedmiarem robót działu 6 wentylacja mechaniczna.

### **Odpowiedź**

1. W odpowiedzi Zamawiający przedstawia schemat rozmieszczenia instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu E07 w formie załącznika.  
Zakres robót zgodnie z przedmiarem.

### **Pytanie**

2. Z rysunku projektowanych drzwi D2 wynika, że mają być jednoskrzydłowe drewniane natomiast ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, że drzwi te mają być metalowe dwuskrzydłowe.

Prosząc w poprzednim zapytaniu o rysunek oraz opis drzwi zewnętrznych D2 miałam na uwadze powyższe rozbieżności, a nie fakt, że z rysunku nie wynika jaki ma być zainstalowany zamek. Pytanie o zamek dotyczyło drzwi D1, gdyż w całej dokumentacji brak na ten temat informacji.

Wykonanie drzwi zgodnie z opisem w pozycjach kosztorysowych jest niemożliwe ponieważ nie zawierają one takowego opisu. Drzwi wyceniamy na podstawie rysunków oraz opisów dlatego zwracam się z powtórnią prośbą o sprecyzowanie informacji odnośnie drzwi D2. Z uwagi na powyższe nieścisłości oraz na fakt, iż zaplanowany termin składania ofert przypada na okres między święteczny zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert.

Proszę o szybką odpowiedź.

### **Odpowiedź**

2. Drzwi D2 należy wykonać jako metalowe dwuskrzydłowe z naświetlem, zewnętrzne z izolacją termiczną, odporne na warunki atmosferyczne, wyposażone w 2 zamki i samozamykacz (opis w przedmiarze – zestawienie materiałów), zgodnie z rys. 31d – jak drzwi istniejące.  
Decyzją Zamawiającego zostały zmienione projektowane drzwi drewniane jednoskrzydłowe na drzwi metalowe dwuskrzydłowe (wygląd jak drzwi istniejące).

**Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG  
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk**