



POLITECHNIKA GDAŃSKA
DZIAŁ EKSPLOATACJI
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk - Wrzeszcz
tel.: (058) 347 11 22, fax: (058) 347 12 78
NIP 584-020-35-93, REGON 000001620

Gdańsk 2009-11-06

TT / 1515 / 2009

mgr inż. Zbigniew Ryłko
Projektant

WTE/F8/2009/12

Dotyczy: pisma w sprawie warunków technicznych zasilania energetycznego oświetlenia zewnętrznego placu parkingowego przy ul. Traugutta

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 29.10.2009 podajemy warunki techniczne zasilania dla ww. obiektu.

Rozdzielnię zasilającą oświetlenie placu należy zasilić z rozdzielni głównej nn budynku przy ul. Sobieskiego 7 (Wydział EiA PG), znajdującej się w pomieszczeniu EM C08 (pole 3F2).

Dla omawianego zasilania należy wykonać projekt techniczny oraz przeprowadzić niezbędne uzgodnienia i przedstawić do zatwierdzenia. Jeden egzemplarz projektu przekazać dla potrzeb eksploatacyjnych Działu Eksploatacji PG

Należy dostarczyć do Działu Eksploatacji wyniki pomiarów instalacji elektrycznej (wraz ze sprawdzeniem zasilania z rozdzielni głównej).

Napięcie zasilające 3 x 400/230 V, 50 Hz.

Dla dodatkowej ochrony przed porażeniem w Politechnice Gdańskiej stosuje się samoczynne wyłączenie zasilania (sieć TN-C-S).

Dostawca - Zakład Energetyczny Gdańsk nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.

Z poważaniem

Bartosz Nadwojny

KIEROWNIK
Działu Eksploatacji
mgr inż. Zbigniew Morawski