



OZNACZENIA

- istn. grzejnik czonowy (do renowacji)
- ⊗ istn. pion c.o.

UWAGA

Na gałązkach grzejnikowych należy zamontować zawory termostaticzne, istniejące zawory oddinające należy zdemontować.

MODERNIZACJA I REWITALIZACJA SALI WYKŁADOWO-KONFERENCYJNEJ "AUDYTORIUM CHEMICZNE" WRAZ Z ZAPLECZEM - RENOWACJA INST. C.O.	
INWESTOR:	BRANŻA:
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY GDANSK, UL. NARUTOWICZA 11/12	SANITARNA
NAZWA RYSUNKU:	PAŹDZIERNIK 2008
RZUT PARTERU	SKALA:
	1 : 100
PROJEKTANT:	NR RYSUNKU:
mgr. inż. Elżbieta Pozorska upr. proj. nr 2746/Gd/86 mgr inż. Piotr Lewandowski upr. proj. nr 1621/Gd/84	
CO1	