



POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dział Inwestycji i Remontów

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-27-38, fax 48 58 347-21-41, e-mail: remont@pg.gda.pl

Gdańsk, dnia 25.03.2010 r.

L.dz. /OTI/10

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr ZP /3/OTI/10, CRZP ZP/183/047/R/10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **remont kapitalny pomieszczeń środkowego traktu oraz wymiana instalacji okablowania strukturalnego w budynku DS - 2 Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Traugutta 115**

Zamawiający informuje, że w dniu 25.03.2010 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

„Zapytanie

Branża budowlana:

- 1/ proszę o wyjaśnienie rozbieżności, czy drzwi do pomieszczeń wspólnych i gospodarczych mają być E130 (opis techniczny) czy E160 (rzut kondygnacji i zestawienie stolarki)
- 2/ proszę o sprecyzowanie, czy wykonawca może w ofercie przyjąć drzwi przeciwpożarowe z dowolnego materiału – np. stalowe lub aluminiowe, ponieważ dokumentacja projektowa nie określa tej kwestii”

ODPOWIEDZI

Branża budowlana:

- Ad. 1/ - Do pomieszczeń wspólnych i gospodarczych mają być drzwi EI 60
- ad. 2/ - Należy przyjąć drzwi przeciwpożarowe aluminiowe