



POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dział Inwestycji i Remontów

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-27-38, fax 48 58 347-21-41, e-mail: remont@pg.gda.pl

Gdańsk, dnia 29.03.2010 r.

L.dz. /OTI/10

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr ZP /3/OTI/10, CRZP ZP/183/047/R/10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **remont kapitalny pomieszczeń środkowego traktu oraz wymiana instalacji okablowania strukturalnego w budynku DS - 2 Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Traugutta 115**

Zamawiający informuje, że w dniu 24.03.2010 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

„Zapytanie

Branża budowlana:

- 1/ poz. 55 - dlatego brak dodatkowych nakładów na skucie glazury ze ścian
- 2/ poz. 61,62 - czy ująć w ofercie gruntowanie ścian i sufitów przed przecierką gipsową
- 3/ poz. 72 - przyjęto 5 szt. + 5 szt. drzwi D10 a należy przyjąć 15 szt.
- 4/ poz. 72 - brak nakładów na wykucie drzwi ze ścian
- 5/ brak nakładów na obróbkę tynkarską po montażu drzwi
- 6/ poz. 74 - brak wywozu drzwi z demontażu
- 7/ poz. 74 - dlatego brak w przedmiarze nakładów na kolejne kilometry na wysypisko
- 8/ poz.80 - w drzwiach D9 ująć pochwyt czy klamkę
- 9/ czy ująć w ofercie montaż samozamykaczy dla wszystkich drzwi przeciwpożarowych - brak w przedmiarach i dokumentacji
- 10/ czy drzwi przeciwpożarowe mogą być w kolorze podstawowym - jasny szary
- 11/ poz. 81-84 - czy zakres obejmuje odświeżenie dwóch klatek schodowych czy jednej
- 12/ brak nakładów na naprawę i uzupełnienie wykładziny PCV po wymianie drzwi
- 13/ brak nakładów na dostawę i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych

Branża sanitarna:

- 14/ prosimy o skorygowanie przedmiaru robót instalacyjnych - element nr 5, poz. 1 - błędnie obliczony obwód przewodów wentylacyjnych

Branża elektryczna:

- 15/ brak przygotowania podłoża pod drabinki kablowe
- 16/ nie ujęto przewodu YDY 5x2,5 do kuchenek
- 17/ poz.29 - oprawy typu Gdańsk - należy przyjąć 8 szt.
- 18/ czy ująć w ofercie demontaż instalacji elektrycznych
- 19/ czy ująć w ofercie demontaż instalacji komputerowych

20/ brak kucia bruzd i zaprawiania pod przewody kabelkowe w pom. gospodarczych

SIWZ:

21/ czy wykonawca może jako posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie robót budowlanych w istniejących budynkach oprócz w/w dołączyć referencje obiektów nowopowstających.

ODPOWIEDZI

Branża budowlana:

Ad. 1/ ad. 2/ ad. 6/ ad. 7/

- Załączony w siwz przedmiar robót jest materiałem pomocniczym. Wykonawca obliczając cenę oferty obowiązany jest uwzględnić wszystkie roboty i koszty niezbędne dla realizacji zamówienia, również te nieujęte w przedmiarze a wynikające z projektów, STWiORB oraz siwz.

Ad. 3/ - Patrz przedmiar poz. 77

Ad. 4/ - Patrz przedmiar *element 4* poz. 75

Ad. 5/ - Patrz przedmiar poz. 79

Ad. 8/ - W drzwiach D9 należy ująć klamkę

Ad. 9/ - Wszystkie drzwi przeciwpożarowe muszą być wyposażone w samozamykacz

Ad. 10/ - Drzwi przeciwpożarowe malowane – kolory pastelowe

Ad. 11/ - Dokumentacja przewiduje malowanie dwóch klatek schodowych

Ad. 12/ - Patrz przedmiar na roboty dodatkowe poz. 2

Ad. 13/ - Uchwyty dla niepełnosprawnych należy skalkulować zgodnie z projektem budowlano wykonawczym

Branża sanitarna:

Ad. 14/ - Poz. 62 przedmiaru przyjmuje postać:

podstawa: 0217-0102-06 ilość 55,85 m²

Branża elektryczna:

Ad. 15/ Ad. 16/ Ad. 17/ Ad. 20/

- Załączony w siwz przedmiar robót jest materiałem pomocniczym. Wykonawca obliczając cenę oferty obowiązany jest uwzględnić wszystkie roboty i koszty niezbędne dla realizacji zamówienia, również te nieujęte w przedmiarze a wynikające z projektów, STWiORB oraz siwz.

Ad. 18/ - Demontażu instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach traktu środkowego nie ujmować.

Ad. 19/ - Demontaż instalacji komputerowych należy uwzględnić w zakresie istniejących instalacji w korytarzach, pionach (bez pokoi studenckich).

SIWZ:

Ad. 21/ - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykaże, że wykonał roboty budowlane **w istniejących** budynkach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Referencje dotyczące obiektów nowopowstających nie będą brane pod uwagę.