

**Centrum Informatyczne
Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
Politechnika Gdańska**

*ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP 584-020-35-93*

*tel.: +48 +58 347 24 11
fax: +48 +58 347 10 06
e-mail: office@task.gda.pl*

L.dz.: CIT/0318/10

Gdańsk, 09-04-2010

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne ZP-0217/022/D/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację zasilaczy UPS do rozbudowy systemu zasilania serwerowni w Centrum Informatycznym TASK.

W dniu 08-04-2010 Zamawiający – Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK otrzymał od jednego z Wykonawców następujące pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści do oceny oferty, w których dla realizacji koniecznych połączeń kablowych wykorzystane zostaną kable z żyłami aluminiowymi czy też konieczna będzie realizacja tych połączeń z wykorzystaniem kabli z żyłami miedzianymi?”

W odpowiedzi na przesłane zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

Zamawiający wymaga zastosowania do rozbudowy istniejącej instalacji elektrycznej kabli z żyłami miedzianymi ze względu na to, że istniejąca instalacja jest w całości oparta na kablach z żyłami miedzianymi i wprowadzenie kabli z żyłami aluminiowymi znacznie pogorszyłyby aktualny standard eksploatacyjny.