



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## **POLITECHNIKA GDAŃSKA**

**Dział Inwestycji i Remontów**

**ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz**

tel. 48 58 347-27-38, fax 48 58 347-21-41, e-mail: [remont@pg.gda.pl](mailto:remont@pg.gda.pl)

Gdańsk, dnia 23.04.2010 r.

L.dz. .... /OTI/10

### **ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr ZP /8/OTI/10, CRZP ZP/232/047/R/10**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego 5-cio przystankowego oraz związaną z tym przebudowa pomieszczeń w budynku Chemia A Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku – Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12**

Zamawiający informuje, że w dniu 22.04.2010 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

#### **„Zapytanie**

Proszę o informacje czy dźwig wymagany do tego przetargu ma udźwig 630 kg czy 1000 kg. Z dokumentacji i opisu wynika, że wymagany jest dźwig 630 kg, w dalszej części dokumentacji pojawia się dźwig 1000 kg. Prosiłbym o informacje jakich parametrów należy się trzymać w doborze windy do danego przetargu.”

#### **Odpowiedzi**

Dźwig wymagany do tego przetargu ma udźwig 630 kg.