



**POLITECHNIKA GDAŃSKA**  
**Wydział Chemiczny**

Gdańsk, dnia 21.05.2010 r.

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ**  
**do postępowania nr CRZP ZP/301/008/R/10**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wymianę stolarki okiennej w budynku Wydziału Chemii A Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy Narutowicza 11/12 w Gdańsku – Wrzeszczu.**

Zamawiający informuje, że w dniu 19.05.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

**„Zapytanie:**

1. Czy Zamawiający dopuszcza dołączenia do oferty potwierdzenia dowodu wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej bez adnotacji Kwestury PG o terminie złożenia w niej oryginału?
2. Na czym ma polegać oczyszczenie i zabezpieczenie digestoriów? Proszę o krótki opis wymaganej metody.
3. Z uwagi na różne rodzaje kształtu klamek, okuć, zawiasów, zwracamy się z prośbą o załączenie do specyfikacji zdjęć wg. których należy odtworzyć nowe elementy?
4. W opisie technicznym znajduje się wymóg o zastosowaniu szyby zespolonej o gr. 10-12 mm z zewnętrzną powłoką samoczyszczącą.  
Minimalny pakiet szyb zespolonych z zewnętrzną powłoką samoczyszczącą, bez szprosów międzyszybowych wynosi 14 mm, czy wobec powyższego dopuszcza się zastosowanie tego pakietu?
5. Czy dopuszcza się wykonanie nowej stolarki z drewna iglastego np. sosny?

**ODPOWIEDZI**

Ad. 1.

Zamawiający uzna wadium za skutecznie wniesione wówczas, gdy najpóźniej w dniu składania ofert tj. 27.05.2010 r. do godz. 9:45 Wykonawca zdeponuje za pokwitowaniem oryginał dokumentu wadialnego (np. gwarancję ubezpieczeniową) w Kwesturze Politechniki Gdańskiej, I piętro Gmachu „B” PG w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12.

Zgodnie z zapisami specyfikacji Zamawiający **zaleca dołączenie** do oferty dowodu wniesienia wadium tj. odpowiednio:

- 1) kopii potwierdzenia dokonania przelewu
  - 2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię złożonego w Kwesturze PG poręczenia lub gwarancji, z adnotacją Kwestury PG o terminie złożenia w niej oryginału tego dokumentu.
- Dołączenie do oferty kopii gwarancji ubezpieczeniowej z adnotacją Kwestury czy też bez nie jest warunkiem koniecznym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

Ad. 2.

Oczyszczenie digestoriów z zewnętrznych warstw wtórnej farby i lakierów należy wykonać metodą gwarantującą nienaruszenie pierwotnej struktury drewna (zbyt silne opalenie, zły dobór środków chemicznych rozpuszczających itd.), uzupełnienie ubytków oraz szyb, ponowne zabezpieczenie drewna lakierem niepalnym, przezroczystym, połysk mat.

Ad. 3.

Klamki,, okucia i zawiasy należy wykonać zgodnie z zachowanymi oryginałami.

Ad. 4.

Wykonać zgodnie z opisem, czyli szyby zespolone 10-12mm z zewnętrzną powłoką samoczyszczącą.

Ad. 5.

Nie dopuszcza się.