



POLITECHNIKA GDAŃSKA

DZIAŁ EKSPLOATACJI

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk - Wrzeszcz
tel.: (058) 347 11 22, fax: (058) 347 12 78
NIP 584-020-35-93, REGON 000001620

Gdańsk, 06.05.2010

OTE / 565 / 2010

mgr Piotr Kaszuba

Dyrektor
Centrum
Sportu Akademickiego

WTE/K1/2010/03

Dotyczy: pisma w sprawie warunków technicznych zasilania projektowanej hali tenisowej

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 06.05.2010 podajemy warunki techniczne zasilania dla ww. obiektu.

Rozdzielnię główną nn projektowanej hali należy zasilić z jednego z pól rozdzielni głównej nn umiejscowionej przy istniejącej hali sportowej Centrum Sportu Akademickiego PG.

Dla omawianego zasilania należy wykonać projekt techniczny oraz przeprowadzić niezbędne uzgodnienia i przedstawić do zatwierdzenia. Jeden egzemplarz projektu przekazać dla potrzeb eksploatacyjnych Działu Eksploatacji PG

Należy dostarczyć do Działu Eksploatacji wyniki pomiarów instalacji elektrycznej (wraz ze sprawdzeniem zasilania z rozdzielni głównej).

- Napięcie zasilające 3 x 400/230 V, 50 Hz.
- Dla dodatkowej ochrony przed porażeniem w Politechnice Gdańskiej stosuje się samoczynne wyłączenie zasilania (sieć TN-C-S).
- Dostawca - Zakład Energetyczny Gdańsk nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.

Z poważaniem
Z-ca Kierownika
Działu Eksploatacji
mgr inż. Dariusz Pasieczny

Sekretariat Działu Inwestycji i Remontów

Wpłynęło dnia:06.05.2010.....

L.dz. 407 / OTI 10