

Gdańsk, dnia **17.08.2010** r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
do postępowania nr ZP /16/OTI/10, CRZP ZP/387/008/R/10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę podziemnego łącznika pomiędzy budynkami Chemia A, Chemia B i Chemia C Wydziału Chemicznego wraz z przełożeniem kolizyjnych sieci na terenie Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12.**

Zamawiający informuje, że w dniu 12.08.2010 r. oraz 13.08.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytania

1. „Przyłącze kanalizacji deszczowej na odc. Di3-D6-D7-Di4 oraz kanalizacji sanitarnej na odc. Si-S1-S2-S3-S4 zostało zaprojektowane w istniejącej jezdni asfaltowej. W którym kosztorysie należy wycenić rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni? Prosimy o podanie grubości warstw w/w nawierzchni drogowej.
2. Czy w ofercie należy przewidzieć demontaż gazociągu D100, opisanego w pkt 4.4 Projektu Wykonawczego – przyłącza wod-kan i przełożenie sieci wod-kan ? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości rur przewidzianych do demontażu i w którym kosztorysie należy ująć wycenę.
3. W przedmiarze budowlanym brakuje robót związanych z ułożeniem warstwy czarnoziemu gr. 20 cm wraz z obsianiem, w ilości około 117,00 m², na dachu odwróconym. Czy należy uzupełnić przedmiar o w/w prace?”

Odpowiedzi

Ad. 1

Grubość warstwy asfaltu wynosi 7 cm a podłoża betonowego do 12 cm.

Ad 2.

Demontaż rurociągu należy przyjąć zgodnie z rys. S1 projektu przyłączy i przełożenia sieci wod. – kan.

Ad 3.

Załączony do specyfikacji przedmiar robót jest materiałem pomocniczym, ma jedynie ułatwić wyliczenie ceny oferty, a umowa zawarta będzie na wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z powyższym Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z dokumentacji projektowej, warunków i obowiązków określonych w specyfikacji i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte w dokumentacji projektowej a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny, w tym koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie roboty, których wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte w cenie oferty.