

Gdańsk, dnia 12.08.2010 r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
do postępowania nr CRZP ZP/385/008/R/10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wymianę stolarki okiennej w budynku Wydziału Chemii B Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy Narutowicza 11/12 w Gdańsku – Wrzeszczu.**

Zamawiający informuje, że w dniu 09.08.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

„Zapytanie:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie profili okiennych PCV z recyklingu, to znaczy ponownie przetworzonego tworzywa PCV. Profile takie mają od zewnątrz barwę białą, wewnętrzne ścianki są ciemniejsze z uwagi na powtórnie przetworzony materiał. Rozwiązanie takie jest rozwiązaniem tańszym.
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie profili okiennych PCV o szerokości 70 mm 5 lub 6-komorowych o współczynniku około $K=1,4$ W/m²K przy zastosowaniu szyb zespolonych o podwyższonej izolacji cieplnej $K=1,0$ W/m²K z tzw. „cieplą ramką”. Współczynnik dla całego okna będzie wtedy zbliżony do wartości około $U_o=1,3 - 1,35$ W/m²K.”

ODPOWIEDZI

Ad. 1.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie profili okiennych z PCV z recyklingu.

Ad. 2.
Zamawiający nie dopuszcza.