Instalacja w.l.

UWAGI

1.Połączenia instalacji z agregatem wody lodowej przez połączenie elastyczne.
2. Montaż urzadzęń wg zaleceń producenta.
3. Instalacje wody lodowej od rozdzielacza w.l. do agregatu wykonać z rur stalowych.
4. Instalacje wodnego roztworu glikolu wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
5. Odcinek instalacji wody lodowej prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane należy zaizolować podwujną warstą izolacji.



Legenda

Instalacja w.l. - zasilanie
Instalacja w.l. - powrót
Instalacja wodnego roztworu glikolu - zasilanie
Instalacja wodnego roztworu glikolu - powrót

EKOBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

PROJEKT:
Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
ul. Gabriela Narutowicza 11/12 dz. nr 616, nr 617 i nr 618 obręb 55
80-952 Gdańsk

TYTUŁ RYSUNKU:
Instralacja wody lodowej - rzut pom technczngo 0/42

SKALA: 1:50

DATA: 02.2010

BRANŻA: SANITARNA

PODPIS:

FAZA: P/W

PROJEKTANT: mgr inż. Janusz Tuzikiewicz	upr. bud. nr 36/91/WŁ, 163/92/WŁ, 12/94/WŁ nr ŁOD/IS/4497/03 w spec instalacyjno-inżynieryjna		NR RYSUNKU: C/14
ASYSTENT PROJ.: mgr inż. Rafał Marciniak			
SPRAWDZAJĄCY: inż. Jerzy Drążkiewicz	upr. proj. 200/66 w spec. instalacyjno-inżynieryjna		NR STRONY: C43