



## Układ przygotowania wody lodowej

UWAGI

1. W najwyższych punktach poszczególnych obiegów należy zastosować automatyczny odpowietznik.

2. Instalacje prowadzić ze spadkiem 3 % w kierunku agregatu wody lodowej.

### 3. Instalacja statoprzepływowa

### Legenda

Instalacja w.l. - zasilanie  
Instalacja w.l. - powrót

Instalacja w.l. - powrót

[illegible]