

ZESTAWIENIE UKŁADÓW WENTYLACJI DLA KONDYGNACJI - 2					
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	pow. użytk.[m²]	System wentylacji (centrala wentylacyjna)	Układ ciśnień	Uwagi
0/29	TOALETA DAMSKA	14,89	CW3	-	Wentylator CW3
0/30	TOALETA MĘSKA	15,43	CW3	-	Wentylator CW3
0/31	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,99	CW3	-	Wentylator CW3
0/32	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	11,86	naturalna	-	aeracja
0/33	MAGAZYN GAZÓW TECHNICZNYCH	11,27	naturalna	-	aeracja
0/34	MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	5,60	mechaniczna W6	+	Wentylator W6
0/35	POM. TECHNICZNE	97,38	naturalna	-	aeracja
0/36	PRZEDSIÓNEK POM. TECHNICZNEGO	9,46	CNW5 + CR5	-	aeracja
0/37	KORYTARZ	221,38	CNW5 + CR5	-	Centrala CNW5
0/38	KORYTARZ TECHNICZNY (przedsionek pożarowy)	38,96	naturalna	+	aeracja
0/39	PARKING II	1641,62	Wentylacja parkingu	-	Wentylatory strumieniowe + osiowe
0/40	POM. TECHNICZNE	12,73	naturalna	-	aeracja
0/41	WĘZEL CIEPLNY	31,74	mechaniczna	-	W2
0/42	POM. TECHNICZNE	40,63	naturalna	-	aeracja
0/44	MAGAZYNEK CHEMICZNY	5,95	CH	-	CW4
0/45	POM. TECHNICZNE	5,16	naturalna	+	aeracja
0/46	PRZEDSIÓNEK POŻAROWY	2,46	naturalna	+	aeracja

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:					
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	pow. użytk.[m²]	System wentylacji (centrala wentylacyjna)	Układ ciśnień	Uwagi
1/01	KORYTARZ	24,77	naturalna	+	aeracja
1/02	PARKING I	1571,68	Wentylacja parkingu	-	Wentylatory strumieniowe + osiowe
1/03	KORYTARZ TECHNICZNY (trafostacja)	11,55	naturalna	+	aeracja
1/04	POCHYLNIA	151,16	naturalna	+/-	aeracja
1/05	ROZDZIELNIA NN	22,46	naturalna	+/-	aeracja
1/06	ROZDZIELNIA SN	27,51	naturalna	+/-	aeracja
1/07	PODEST TECHNICZNY	22,77	naturalna	+/-	aeracja
1/08	PODEST TECHNICZNY	31,59	naturalna	+/-	aeracja
1/09	PRZEDSIÓNEK POŻAROWY	2,64	naturalna	+/-	aeracja
KL/4	KLATKA SCHODOWA	15,91	naturalna	+/-	aeracja
RAZEM:		1882.04			