

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym

Średnica przewodu	Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu
mm	mm
d	A	B
200 ≤ d ≤ 315	300	100
315 < d ≤ 500	400	200
> 500	500	400
[1]	600	500

[1] otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu

4.2.4.10. W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych w tablicy 2.

Tablica 2

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym

Wymiar boku przewodu mm	Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu mm	
a[1]	A	B
≤ 200	300	100
200 < a ≤ 500	400	200
> 500	500	400
[2]	600	500

[1] wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny
[2] otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu

RZUT DACHU

(BUDYNEK DYDAKTYCZNY I TRAFOSTACJA)

Legenda

- Elementy czerpni
- Elementy nawiewu
- Elementy wywiewu
- Elementy wyrzutni

R Rewizja

EKOBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

PROJEKT: **Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej**

LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Gabriela Narutowicza 11/12 dz. nr 616, nr 617 i nr 618 obręb 55 80-952 Gdańsk

TYTUŁ RYSUNKU: Instalacja wentylacji - rzut dachu

SKALA: 1:100

DATA: 02.2010

BRANŻA: SANITARNA

PODPIS:

FAZA: PW

PROJEKTANT: mgr inż. Janusz Tuzikiewicz — upr. bud. nr 36/91/WŁ, 182/92/WŁ, 12/94/WŁ w ŁOIZ/0/4407/03 w spec. instalacyjno-wentylacyjnej

ASYSTENT PROJ.: mgr inż. Rafał Marciniak

OPRACOWAŁ(A): inż. Jerzy Drążkiewicz — upr. proj. 260/96 w spec. instalacyjno-wentylacyjnej

NR RYSUNKU: V/6

NR STRONY: V64