

ZESTAWIENIE UKŁADÓW WENTYLACJI DLA KONDYGNACJI 0					
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	pow. użyt.[m²]	System wentylacji (centrala wentylacyjna)	Układ ciśnień	Uwagi
2/01	WIATROŁAP	17,70	naturalna	+	aeracja
2/02	PORTIERNIA	14,61	naturalna	+	aeracja
2/03	TOALETA MĘSKA	15,32	CW3	-	Wentylator CW3
2/04	TOALETA DAMSKA	14,77	CW3	-	Wentylator CW3
2/05	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,99	CW3	-	Wentylator CW3
2/06	SZATNIA OGÓLNOODOSTĘPNA	40,03	CNW3	e	Centrala CNW3
2/07	LABORATORIUM WDRÓŻENIOWO - DEMONSTRACYJNE	63,41	CNW3	+	Centrala CNW3
2/08	MAGAZYN KSIĄŻEK	124,53	CNW3	+	Centrala CNW3
2/09	POK. OPRACOWANIA ZBIORÓW	60,38	CNW3	+	Centrala CNW3
2/10	CZYTELNIA MULTIMEDIALNA	42,00	CNW3	+	Centrala CNW3
2/11	SEPARATKA	5,30	CNW3	+	Centrala CNW3
2/12	SEPARATKA	4,90	CNW3	+	Centrala CNW3
2/13	CZYTELNIA	182,81	CNW3	+	Centrala CNW3
2/14	HOL WEJŚCIOWY	412,81	CNW3	-	Centrala CNW3
2/15	SERWEROWNIA	24,72	CNW3	+	Centrala CNW3

ZESTAWIENIE UKŁADÓW WENTYLACJI DLA KONDYGNACJI + 1					
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	pow. użyt.[m²]	System wentylacji (centrala wentylacyjna)STEM	Układ ciśnień	Uwagi
3/01	TOALETA MĘSKA	15,32	CW3	-	Wentylator CW3
3/02	TOALETA DAMSKA	14,77	CW3	-	Wentylator CW3
3/03	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,99	CW3	-	Wentylator CW3
3/04	POM. SEMINARIJNO-LABORATORYJNE	42,71	CNW2	+	Centrala CNW2
3/05	LABORATORIUM PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH	63,41	CNW2	+	Centrala CNW2
3/06	SALA SEMINARIJNA	61,78	CNW2	+	Centrala CNW2
3/07	SALA SEMINARIJNA	61,78	CNW2	+	Centrala CNW2
3/08	SALA SEMINARIJNA	42,05	CNW2	+	Centrala CNW2
3/09	SALA SEMINARIJNA	24,89	CNW2	+	Centrala CNW2
3/10	SALA SEMINARIJNA	26,46	CNW2	+	Centrala CNW2
3/11	AUDYTORIUM	172,20	CNW2	+-	Centrala CNW2
3/12	HOL	289,39	CNW2	-	Centrala CNW2
3/13	KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW	21,02	CNW2	+	Centrala CNW2
3/14	SALA SEMINARIJNA	25,41	CNW2	+	Centrala CNW2
3/15	POM. TECHNICZNE	19,74	CNW2	+	Centrala CNW2
3/16	PRZEDSIÓDNEK AULI I SALI SEMINARIJNEJ	26,93	CNW2	+	Centrala CNW2
3/17	POM. TECHNICZNE	2,88	CNW2	+	Centrala CNW2