

UWAGI

1. Rewizje wykonać wg wytycznych WTHGWM Zeszyt 5; „ ... między otworowani rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 stopni, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m." Rewizje wykonać w miejscach dostępnych. W tych miejscach należy przewidzieć demontowany sufit podwieszany.
2. W miejscach przewidzianych w projekcie należy przewidzieć demontowany sufit.
3. Wszelkiego rodzaju skropliny powstałe na wymiennikach (chłodnice i odzysk ciepła) należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnie lub przez pompkę skroplin).
4. Wszystkie nawiewniki i wywiewniki są wyposażone w kierownice, przepustnice.
5. Strumień nawiewanego powietrza należy sterować na istniejące przewietrzenia.
6. W miejscach przewidzianych należy zastosować otwór z podolciem lub kratki transferowe, w celu zapewnienia prawidłowego ruchu powietrza.
7. Montaż elementów wywiewnych i nawiewnych należy skoordynować z montażem sufitu.
8. Przed oddaniem instalacji do użytku, należy je wyregulować hydraulicznie - wydatki powietrza na poszczególne elementy wg poszczególnych rysunków.
9. Ościenki od strepnej i wyrtrutni należy zabezkować (wg opisu).
10. Ościnki instalacji CNW6,CNW7, CNW8 należy zabezkować żarówno na wywiewie jak i na nawiewie.
10. Ościnki instalacji CNW6,CNW7, CNW8 należy zabezkować żarówno na wywiewie jak i na nawiewie.
11. Na kondygnacji -2 najwżej są przewidziane instalacje CNW6, CNW7, CNW8, następnie poniżej są przewidziane instalacje CNW5 i CR5, najniżej są przewidziane instalacje CNW3 i CH (oddział od dygestoriów).
12. Ościnki kanałów nawiewnych i wywiewnych instalacji CNW6,7,8, należy zabkładować termicznie, grubość bobbji 40mm.
13. W pomieszczeniach sanitarnym (WC) należy przewidzieć drwi z podcięciem 2cm (wszystkie drwi od korytarza do pomieszczeniu WC).
14. Wszystkie zakończenia ościnków wentylacyjnych powinny mieć demontowane zaślepki w celu rewizji.
15. Szczegóły instalacji wykonać wg Rys. V11, V12.
16. Wentylatory tłoczące jak i wyciągające powietrze garażu oraz wentylator napowietrzający klatkę chodzową przy garażu , znajdują się w komorze atypi Rys V7.

RZUT KONDYGNACJI -1
(przekrój na rzędnej -2,20)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	pow. netto [m²]	pow. zabud. [m²]	RODZAJ POKŁADZINY	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	SUFIT
	BLOK WYTWARZANIA I PRZYGOTOWYWANIA MATERIAŁÓW					
0/01	LABORATORIUM SYNTEZY NANOSTRUKTUR I FOTO	21,02	21,02	GRES	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/02	LABORATORIUM SYNTEZY NANOSTRUKTUR HYDROTERMALNYCH	21,02	21,02	WYKŁADZINA PCV	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/03	LABORATORIUM SYNTEZY NANOSTRUKTUR METODĄ ALTOZ-SOL-GEL	21,02	21,02	WYKŁADZINA PCV	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/04	LABORATORIUM SYNTEZY NANOSTRUKTUR	20,57	20,57	WYKŁADZINA PCV	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/05	LABORATORIUM SYNTEZY NANOSTRUKTUR	17,32	17,32	WYKŁADZINA PCV	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/06	LABORATORIUM CHEMICZNO-MATERIAŁOWE	23,70	23,70	WYKŁADZINA PCV	OKŁADZINA CERAMICZNA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/06A	LABORATORIUM CHEMICZNO-MATERIAŁOWE (spadek)	5,41	5,41	GRES	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/07	PRACOWNIA BADAŃ RTG	27,92	27,92	WYKŁADZINA PCV (antyelektrostatyczna)	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/08	LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW METODĄ RTG	28,20	28,20	WYKŁADZINA PCV (antyelektrostatyczna)	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/10	LABORATORIUM CHEMICZNO-MATERIAŁOWE	23,34	23,34	WYKŁADZINA PCV (antyelektrostatyczna)	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/11	LABORATORIUM CHEMICZNO-MATERIAŁOWE	41,90	41,90	WYKŁADZINA PCV (antyelektrostatyczna)	OKŁADZINA CERAMICZNA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/12	LABORATORIUM CHEMICZNO-MATERIAŁOWE	31,23	31,23	WYKŁADZINA PCV (antyelektrostatyczna)	OKŁADZINA CERAMICZNA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/13	LABORATORIUM CHEMICZNO-MATERIAŁOWE	20,69	20,69	WYKŁADZINA PCV (antyelektrostatyczna)	OKŁADZINA CERAMICZNA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/13A	ASKOSTERYLIZATOR	11,37	11,37	GRES	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/14	LABORATORIUM PRZYGOTOWALNIA MATERIAŁÓW	20,67	20,67	WYKŁADZINA PCV (antyelektrostatyczna)	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/15	LABORATORIUM SUSZENIA MATERIAŁÓW	31,61	31,61	WYKŁADZINA PCV (antyelektrostatyczna)	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/16 0/17	MAGAZYN GAZÓW I CIECZY (strefa pożarowa)	82,63	82,63	WYKŁADZINA PCV (antyelektrostatyczna)	SYSTEMOWA OKŁADZINA (panel warstwowy)	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/18	LABORATORIUM WYSOKICH CIŚNIEŃ	39,12	39,12	WYKŁADZINA PCV (antyelektrostatyczna)	SYSTEMOWA OKŁADZINA (panel warstwowy)	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/19	LABORATORIUM WYSOKICH CIŚNIEŃ	82,58	82,58	WYKŁADZINA PCV (antyelektrostatyczna)	SYSTEMOWA OKŁADZINA (panel warstwowy)	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/20	LABORATORIUM ELEKTRONIKI I NANOTECHNIKI	31,64	31,64	WYKŁADZINA PCV (antyelektrostatyczna)	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/21	LABORATORIUM FOTOLITOGRAFII	22,46	22,46	WYKŁADZINA PCV (antyelektrostatyczna)	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/22	LABORATORIUM BIOMATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGII LAB. LASEROWEJ / PRZYGOTOWALNIA BIOMATERIAŁÓW	37,82	37,82	WYKŁADZINA PCV (antyelektrostatyczna)	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/23 0/24	PRACOWNIA DFB PRACOWNIA FOTOMETRII	79,35	79,35	WYKŁADZINA PCV (antyelektrostatyczna)	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/25	PDM TECHNICZNE	34,19	34,19	GRES	TYNK C/W, FARBA AKRYLOWA	-
0/26	ŚLUZA ŚLUZA CZYSTA (SUCHA)	26,74	26,74	WYKŁADZINA PCV (antyelektrostatyczna)	SYSTEMOWA OKŁADZINA (panel warstwowy)	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/27	ŚLUZA II	17,29	17,29	WYKŁADZINA PCV (antyelektrostatyczna)	SYSTEMOWA OKŁADZINA (panel warstwowy)	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/28	ZAPLECZE PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH	10,11	10,11	GRES	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/29	TOALETA DAMSKA	14,89	14,89	GRES	GŁADŹ NA PEŁNEJ WYSOKOŚCI	SUFIT PODWIESZANY WODOODPORNY
0/30	TOALETA MĘSKA	15,43	15,43	GRES	GŁADŹ NA PEŁNEJ WYSOKOŚCI	SUFIT PODWIESZANY WODOODPORNY
0/31	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,99	5,99	GRES	GŁADŹ NA PEŁNEJ WYSOKOŚCI	SUFIT PODWIESZANY WODOODPORNY
0/32	MAGAZYN GAZÓW TECHNICZNYCH	11,86	25,57	GRES	TYNK C/W, FARBA AKRYLOWA	-
0/33	MAGAZYN GAZÓW CZYSTYCH	11,27	14,74	GRES	TYNK C/W, FARBA AKRYLOWA	-
0/34	MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	5,60	14,90	GRES	TYNK C/W, FARBA AKRYLOWA	-
0/35	PDM TECHNICZNE	97,38	97,38	GRES	TYNK C/W, FARBA AKRYLOWA	-
0/36	PRZEDSIONEK PRZECIWPOŻAROWY TECHNICZNY SAS	9,46	9,46	GRES	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	-
0/37	KORYTARZ	254,60	254,60	GRES	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/38	KORYTARZ TECHNICZNY (przebiegowy pożarowy)	38,96	38,96	TYCZKI EPOKSYDOWO-PIASKOWE 2 WARSTWOWA, 2 PODKŁ. KWARCOWE	ŚCIANA ZBUDOWA WAŁOWANA FARBA AKRYLOWA	-
0/39	PARKING II	6638,96	6638,96	TYCZKI EPOKSYDOWO-PIASKOWE 2 WARSTWOWA, 2 PODKŁ. KWARCOWE	ŚCIANA ZBUDOWA WAŁOWANA FARBA AKRYLOWA	PŁYTA STROPOWA WAŁOWANA FARBA AKRYLOWA
0/40	PDM TECHNICZNE	12,73	12,73	GRES	TYNK C/W, FARBA AKRYLOWA	-
0/41	WĘZEŁ CIEPLNY	31,74	31,74	GRES	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	-
0/42	PDM TECHNICZNE	40,63	40,63	TYCZKI EPOKSYDOWO-PIASKOWE 2 WARSTWOWA, 2 PODKŁ. KWARCOWE	ŚCIANA ZBUDOWA WAŁOWANA FARBA AKRYLOWA	-
0/43	RAMPA ZJAZDOWA PODZIEMNA	105,56	105,56	TYCZKI EPOKSYDOWO-PIASKOWE 2 WARSTWOWA, 2 PODKŁ. KWARCOWE	ŚCIANA ZBUDOWA WAŁOWANA FARBA AKRYLOWA	PŁYTA STROPOWA WAŁOWANA FARBA AKRYLOWA
0/44	PRZEDSIONEK DŹWIGU OSOBOWEGO	5,95	5,95	GRES	TYNK C/W, FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY REWIZEJNY
0/45	PDM TECHNICZNE	5,16	5,16	GRES	TYNK C/W, FARBA AKRYLOWA	-
0/46	PRZEDSIONEK POŻAROWY	2,64	2,64	TYCZKI EPOKSYDOWO-PIASKOWE 2 WARSTWOWA, 2 PODKŁ. KWARCOWE	TYNK C/W, FARBA AKRYLOWA	-
KL/2	KLATKA SCHODOWA	19,39	19,39	-	GRES	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	-
KL/3	KLATKA SCHODOWA	26,00	26,00	-	GRES	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	-
KL/4	KLATKA SCHODOWA	14,33	14,33	-	GRES	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	-
DZ/1	WŻÓR DŹWIGU OSOBOWEGO	1,59	1,59	-	-	-	-
DZ/2	TECHNOLOGICZNY (turbowentylator)	2,47	2,47	-	-	-	-
	RAZEM:	8253,9 3	8270,4 2				

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	pow. netto [m²]	pow. zabud. [m²]	RODZAJ POKŁADZINY	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	SUFIT
1/01	KORYTARZ	24,77	24,77	TYCZKI EPOKSYDOWO-PIASKOWE 2 WARSTWOWA, 2 PODKŁ. KWARCOWE	ŚCIANA ZBUDOWA WAŁOWANA FARBA AKRYLOWA	PŁYTA STROPOWA WAŁOWANA FARBA AKRYLOWA
1/02	PARKING I	1571,68	1571,68	TYCZKI EPOKSYDOWO-PIASKOWE 2 WARSTWOWA, 2 PODKŁ. KWARCOWE	ŚCIANA ZBUDOWA WAŁOWANA FARBA AKRYLOWA	PŁYTA STROPOWA WAŁOWANA FARBA AKRYLOWA
1/03	KORYTARZ TECHNICZNY (przebiegowy)	11,55	11,55	PŁYTY POSADZKOWE GRES	TYNK C/W, FARBA AKRYLOWA	PŁYTA STROPOWA WAŁOWANA FARBA AKRYLOWA
1/04	PODWYŻKA	151,26	151,26	TYCZKI EPOKSYDOWO-PIASKOWE 2 WARSTWOWA, 2 PODKŁ. KWARCOWE	ŚCIANA ZBUDOWA WAŁOWANA FARBA AKRYLOWA	PŁYTA STROPOWA WAŁOWANA FARBA AKRYLOWA
1/05	PODŚCIELISKA 9A	22,46	22,46	TYCZKI EPOKSYDOWO-PIASKOWE 2 WARSTWOWA, 2 PODKŁ. KWARCOWE	ŚCIANA ZBUDOWA WAŁOWANA FARBA AKRYLOWA	PŁYTA STROPOWA WAŁOWANA FARBA AKRYLOWA
1/06	PODŚCIELISKA 9A	27,51	27,51	TYCZKI EPOKSYDOWO-PIASKOWE 2 WARSTWOWA, 2 PODKŁ. KWARCOWE	TYNK C/W, FARBA AKRYLOWA	PŁYTA STROPOWA WAŁOWANA FARBA AKRYLOWA
1/07	PODEST TECHNICZNY	22,77	22,77	-	IMPREGNAT DO BETONU	-
1/08	PODEST TECHNICZNY	31,59	24,24	-	IMPREGNAT DO BETONU	-
1/09	PRZEDSIONEK POŻAROWY	2,64	2,64	TYCZKI EPOKSYDOWO-PIASKOWE 2 WARSTWOWA, 2 PODKŁ. KWARCOWE	TYNK C/W, FARBA AKRYLOWA	-
KL/5	KLATKA SCHODOWA	15,16	15,16	-	GRES	TYNK C/W, GLAZ GIPSOWY FARBA AKRYLOWA	PŁYTA STROPOWA WAŁOWANA FARBA AKRYLOWA
	RAZEM:	1852,04 m²					

Legenda

- Elementy czerpni
- Elementy nawiewu
- Elementy wywiewu
- Elementy wyrzutni
- R Rewizja

SP - Szafka z panelami sterowniczymi urządzeń wentylacji, klimatyzacji, wody lodowej.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Drzodzi Drogi nr 89 B, 05-501 Drzodzi
tel./fax 22 726 40 00, 726 40 01
NIP 532-13-08-128, ul. Puszczyka 5/6

Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

OBIEKT/LOKALIZACJA	ul. Gabriela Narutowicza 11/12 dz. nr 616, nr 617 i nr 618 obręb 55, 80-952 Gdańsk
BRANŻA	Instalacja wentylacji - rzut kondygnacji -1
SKALA	1:100
DATA	02.2014
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Janusz Tuzlikiewicz
OPRACOWAŁ	mgr inż. Rafał Mandrak
	inż. Jerzy Drążkiewicz
FORMAT	A1
NR RYSUNKU	V/2
NR STRONY	V60