



POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dział Inwestycji i Remontów

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-27-38, fax 48 58 347-21-41, e-mail: remont@pg.gda.pl

Gdańsk, dnia 18.10.2010 r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/438/047/R/10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ***budowę obiektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu***

Zamawiający informuje, że w dniu 14.10.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

(15) Zapytania

1. Czy w zakres oferty wchodzi wyposażenie pomieszczeń laboratoryjnych opisane w projekcie technologii pomieszczeń laboratoryjnych ? – jeśli tak to prosimy o udostępnienie zestawienia wyposażenia wraz z ilościami i zwymiarowanymi rysunkami.
2. W przedmiarze w poz. 264 ujęto lady szatniowe. Czy wchodzi one w zakres oferty ? – jeżeli tak to prosimy o udostępnienie rysunków raz z wymiarami.
3. W przedmiarze w poz. 269 ujęto rzutniki. Czy wchodzi one w zakres oferty ? – jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów technicznych.

Odpowiedzi

Pkt 1.

Wyposażenie pomieszczeń laboratoryjnych w urządzenia nie jest przedmiotem niniejszego przetargu.

Pkt. 2 i pkt.3.

Lady szatniowe i rzutniki nie wchodzi w zakres oferty.

W zakresie umeblowania i wyposażenia Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty dostawę i montaż krzesełek audytorialnych dla Auditorium 3/11 i wykonanie rolet zaciemniających z materiału min. trudno zapalnego w Auditorium 3/11. Rolety mają być dostosowane do wymiarów okien O10 wraz z ich zasilaniem elektrycznym oraz sterowanych z punktu STS sterowania oświetleniem.