



# POLITECHNIKA GDAŃSKA

## Dział Inwestycji i Remontów

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-27-38, fax 48 58 347-21-41, e-mail: [remont@pg.gda.pl](mailto:remont@pg.gda.pl)

Gdańsk, dnia 28.10.2010 r.

### ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/438/047/R/10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ***budowę obiektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu***

Zamawiający informuje, że w dniu 18.10.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

#### **(27) Zapytania**

Dot. kompaktowego węzła cieplnego

1. Prosimy o dostarczenie kart doboru pomp obiegowych niezbędnych do sporządzenia wyceny:
  - Pompa PO1 dla obiegu c.o. (wykaz urządzeń poz. 9)
  - Pompa PO2 obiegu wentylacji (wykaz urządzeń poz. 18)
2. W ofercie producenta Grundfos brak pomp Magna 25-120F (wykaz urządzeń poz. 59). Jaką pompę należy przyjąć do wyceny ?
3. Prosimy o sprecyzowanie jaki zawór regulacyjny oznaczony ZR1 (wykaz urządzeń poz. 10) i ZR3 (wykaz urządzeń poz. 33) należy przyjąć do wyceny ? Nie zgadza się średnica z kvs.

Dot. zapisów SIWZ:

4. W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Rozdziału X „Podpisywanie oferty” – opis sposobu przygotowania oferty.

Zamawiający bowiem wskazał:

*„Własnoręczny podpis musi określać co najmniej nazwisko składającego podpis. Nie jest konieczne, aby podpis zawierał pełne imię podpisującego. Gdy jego identyfikacji można dokonać w inny sposób (np. pieczętka imienna), wystarczy podpisanie się samym tylko nazwiskiem. Podpis nie musi być czytelny. Wystarczające jest aby ciąg znaków jednoznacznie identyfikował daną osobę, która składa podpis. Parafowanie, formy podpisu nie spełnia.”*

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że prawidłowe jest podpisanie oferty wraz z załącznikami, w tym potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów poprzez złożenie przez członka zarządu spółki (przez osobę upoważnioną do działania w imieniu wykonawcy) podpisu zgodnego z kartą wzorów podpisów, która jest składana w formie dokumentu notarialnego i załączona do akt rejestrowych przedsiębiorcy



prowadzonych przez właściwy Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i dodatkowo opatrzenie takiego podpisu pieczętą imienną, w sytuacji gdy podpis ten nie będzie zawierał pełnego nazwiska osoby podpisującej.

Taka forma złożenia podpisu na dokumentach wchodzących w skład oferty nie niesie za sobą niebezpieczeństwa podważenia przez żadną osobę autentyczności podpisu osoby podpisującej się pod ofertą, gdyż istnieje możliwość weryfikacji wzoru podpisu, którym ta osoba posługuje się reprezentując dany podmiot.

Ponadto pragniemy nadmienić, że odmienne stanowisko Zamawiającego będzie niezgodne z prawem i powszechnie akceptowaną praktyką obrotu gospodarczego.

## **Odpowiedzi**

Pkt 1

Należy przyjąć następujące parametry dla pomp :

- pompa PO1 dla obiegu c.o. – pompa 50-120F (1x230); G=5,9 t/h; wysokość podnoszenia H=107kPa; pompa wodna ze stali nierdzewnej, klasa energetyczna A
- pompa PO2 dla obiegu wentylacji – pompa 50-120F (1x230); G=11,52 t/h; wysokość podnoszenia H=85,8 kPa; pompa wodna ze stali nierdzewnej; klasa energetyczna A

Pkt 2

Należy przyjąć do wyceny pompę 32-120F.

Pkt 3

Do wyceny należy przyjąć zawór V241; DN20; Kvs= 4,0 m<sup>3</sup>/h w miejsce ZR1 wraz z siłownikiem M 400 oraz V231; DN20; Kvs=4,0 m<sup>3</sup>/h w miejsce ZR3 wraz z siłownikiem M 700 SRSU (lub równoważnym).

Dot. zapisów SIWZ:

PKt 4

Jeżeli podpis, zostanie złożony w formie jakiej przy podpisywaniu dokumentów stale używa składający podpis, w sposób charakterystyczny dla niego np. zgodnie z kartą wzorów podpisów oraz dodatkowo opatrzony zostanie pieczętą imienną, Zamawiający będzie miał podstawę uznać podpis za wystarczający do jednoznacznej identyfikacji osoby, która złożyła podpis.