



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# **POLITECHNIKA GDAŃSKA**

## **Dział Zamówień Publicznych**

*ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz*

tel. 48 58 347-15-38, 348-63-81; fax 48 58 347-29-13; e-mail: [dzp@pg.gda.pl](mailto:dzp@pg.gda.pl)

Gdańsk, dnia 27.12.2010 r.

### **ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/538/055/R/10**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **ocieplenie budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Sobieskiego 7**

Zamawiający informuje, że w dniu 23.12.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

#### **Zapytanie:**

1. „W zestawieniu stolarki dla okien 06/0 podany jest wymiar 600/120, natomiast wg dokumentacji wymiar ten wynosi 236/115, prosimy o korektę
2. W zestawieniu stolarki drzwiowej jest uwaga, że drzwi D1/1 nie podlegają wymianie, czy to jest aktualne?
3. W poz.63 kosztorysu, podany jest obmiar stolarki drzwiowej 2,15\*2,42\*2 oraz 3,0\*3,6 – takiej stolarki nie ma w zestawieniu, poz. 64 – określa ścianki aluminiowe – nie ma ich w zestawieniu, gdzie na elewacji są one usytuowane i jaki jest ich podział? Prosimy o uściślenie powyższych kwestii.
4. W dokumentacji SIWZ przedmiar robót składa się z dwóch części – podstawowej oraz aneksu robót korygujących, czy należy wycenić dwie części przedmiaru, drugą jako korygującą czy ilości przedmiarowe z części korygującej uwzględnić w kosztorysie podstawowym?
5. W opisie technicznym do projektu budowlano-wykonawczego podany jest sposób wykonania izolacji pionowej fundamentów, poprzez ocieplenie ścian styropianem ekstrudowanym, przed ułożeniem płyt styropianowych należy wykonać izolacji p.wilgociowej z folii kubełkowej. Naszym zdaniem nie taka kolejność poszczególnych izolacji, czy oprócz folii kubełkowej należy wykonać jeszcze inny rodzaj izolacji pionowej, jeśli tak to jakiego typu?”

#### **Odpowiedzi**

1. Prawidłowy wymiar okien to 236/115.
2. Tak, to jest aktualne – drzwi D1/1 nie podlegają wymianie.
3. Podany wymiar 2,15\*2,42\*2 dotyczy wewnętrznych drzwi D1/1. Podany wymiar drzwi 3,0\*3,6 dotyczy drzwi D5/0. Pozycja 64 przedmiaru robót dotyczy ścianki aluminiowej przy drzwiach D5/0.
4. Należy wycenić wszystkie prace ujęte w SIWZ i w oparciu o SIWZ.
5. Izolację należy wykonać tak jak w opisie technicznym.