



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dział Zamówień Publicznych

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-15-38, 348-63-81; fax 48 58 347-29-13; e-mail: dzp@pg.gda.pl

Gdańsk, dnia 13.01.2011 r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/538/055/R/10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą węzła cieplnego w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Sobieskiego 7**

Zamawiający informuje, że w dniu 11.01.2011 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie:

„Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu klimakonwektory przewiduje zastosować Zamawiający? Czy mają to być klimakonwektory grzejne czy grzejno-wentylacyjne? Jakiego typu: pionowe czy poziome? Czy mają to być klimakonwektory dwururowe?”

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje klimakonwektorów, przewiduje jedynie konwektory grzejne.