RZUT PIWNICY



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICY	
NR	NAZWA POM.
-1/1K1	KLATKA SCHODOWA
-1/1K2	KLATKA SCHODOWA
-1/1	WIATROLAP
-1/2	POM. POD WYNAJEM
-1/3a	PRZEDSIONEK WC
-1/3b	WC
-1/4	POM. POMOCNICZE
-1/5	KOMUNIKACJA
-1/6	POM. GOSPODARCZE
-1/7	POM. SOCJALNE
-1/8a	PRZEDSIONEK
-1/8b	WC
-1/8c	MATRYSK
-1/9a	PRZEDSIONEK
-1/9b	WC MĘSKIE
-1/10a	PRZEDSIONEK
-1/10b	WC DAMSKIE
-1/11	POM. POMOCNICZE
-1/12	POM. POMOCNICZE
-1/13	SALA WIELOFUNKCYJNA Z ANEKSEM KUCHENNYM
-1/14	POM. POMOCNICZE
-1/15	POM. POMOCNICZE
-1/16	POM. TECHNICZNE (E)
-1/17	KOMUNIKACJA
-1/18	POM. TECHNICZNE (W)
-1/19	WĘZEŁ CIEPLNY
-1/20	POM. POMOCNICZE
-1/21a	PRZEDSIONEK
-1/21b	WC
-1/22	POM. POD WYNAJEM
-1/23	POM. POMOCNICZE
-1/24	WIATROLAP
-1/25	POM. POD WYNAJEM
-1/26	POM. POMOCNICZE
-1/27a	PRZEDSIONEK
-1/27b	WC
-1/28	POM. POMOCNICZE
-1/29	WIATROLAP
-1/30	POM. POMOCNICZE
-1/31	MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY
-1/32	MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY
-1/33	MAGAZYN MEBLI
-1/34	MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
-1/35	SUSZARNIA
-1/36	PRALNIA
-1/37	SALA REKREACYJNA
-1/38	ROWEROWNIA

Legenda:

- Projektowane przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
- *Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod stropem*
- *Projektowane przewody instalacji hydrantowej*
- K1 — *Projektowane piony kanalizacyjne*
- H — *Projektowany pion hydrantowy*
- W1 — *Projektowane piony wodne*

UWAGI:
1. Montaż zaworów odcinających w każdej łazience na wysokości około 90 cm (powyżej płuczki ustępowej).
2. Przed wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej ułożonej pod posadzką należy potwierdzić wysokość na jakiej przebiegają istniejące fekalne fundamentowe. W przypadku niezbędności z zatoczeniami projektowymi należy odpowiednio, w porozumieniu z nadzorem autorskim dobrać poziom na jakim będzie przebiegała instalacja kanalizacji sanitarnej.
3. Instalację kanalizacji sanitarnej ułożoną pod posadzką układać w stalowej rurze ochronnej Ø 20.
4. Rewizje pionów kanalizacyjnych montować na poziomie piwnicy, II piętra oraz przy każdym zatomaniu pionu.
5. Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego zabezpieczyć pasą do odporności ścian i stropów przez jakie przechodzą.
6. Wszystkie przejścia instalacji przechodzące przez klatki schodowe zabezpieczyć do odporności ogniowej EI60
7. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 4 cm w ścianach i stropach konstrukcyjnych nie będących elementami oddzielenia pożarowego zabezpieczyć do odporności EI 60 dla stropów i EI 120 dla ścian. Dopuszcza się niemstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wprowadzonych do pomieszczeń higieniczno–sanitarnych.
8. Rysunek rozpatrywać zgodnie z projektami branżowymi.

Projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DOMU STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDANSKU

Inwestor:

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. NARUTOWICZA 11/12
80–233 GDAŃSK

Generalny Projektant

KENTON
80–750 Gdańsk, ul.Stagiewna 12/3, tel. +48 58 3051177
biuro@kenton.pl

PROJEKTANT		Nr upr.	Podpis
mgr inż. Sławomir Szurman		287/Gd/2002	
OPRACOWAŁ:			
WERYFIKOWAŁ:			
mgr inż. Adam Kujawa		ZGP–III–630/245/78	

RYSUNEK: **RZUT PIWNICY**

BRANŻA: **INST. SANIT**

SKALA:	DATA	NR ZLECENIA	NR:
1:100	06/2010	07/10/2009	**S-01**