

RZUT I PIĘTRA skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I PIĘTRA	
NR	NAZWA POM.
1/A1	KLATKA SCHODOWA
1/A2	KLATKA SCHODOWA
1/1	KOMUNIKACJA
1/2a	ŁAZIENKA
1/2b	PRZEDSIONEK
1/2c	PONIŻU
1/3a	ŁAZIENKA
1/3b	PRZEDSIONEK
1/3c	PONIŻU
1/4	KOMUNIKACJA
1/4a	ŁAZIENKA
1/4b	PRZEDSIONEK
1/4c	PONIŻU
1/4d	PRZEDSIONEK
1/5	PONIŻU
1/6	PRZEDSIONEK
1/7	PONIŻU
1/7a	ŁAZIENKA
1/7b	PRZEDSIONEK
1/7c	PONIŻU
1/8a	ŁAZIENKA
1/8b	PRZEDSIONEK
1/8c	PONIŻU
1/9	PONIŻU
1/10	KOMUNIKACJA
1/10a	ŁAZIENKA
1/10b	PRZEDSIONEK
1/10c	PONIŻU
1/11	PONIŻU
1/12a	ŁAZIENKA
1/12b	PRZEDSIONEK
1/12c	PONIŻU
1/13a	ŁAZIENKA
1/13b	PRZEDSIONEK
1/13c	PONIŻU
1/14	PONIŻU
1/14a	ŁAZIENKA
1/14b	PRZEDSIONEK
1/14c	PONIŻU
1/15a	ŁAZIENKA
1/15b	PRZEDSIONEK
1/15c	PONIŻU
1/16	PONIŻU
1/16a	ŁAZIENKA
1/16b	PRZEDSIONEK
1/16c	PONIŻU
1/17	PONIŻU
1/17a	ŁAZIENKA
1/17b	PRZEDSIONEK
1/17c	PONIŻU
1/18a	ŁAZIENKA
1/18b	PRZEDSIONEK
1/18c	PONIŻU
1/19	PONIŻU
1/19a	ŁAZIENKA
1/19b	PRZEDSIONEK
1/19c	PONIŻU
1/20	PONIŻU
1/20a	ŁAZIENKA
1/20b	PRZEDSIONEK
1/20c	PONIŻU
1/21	PONIŻU
1/21a	ŁAZIENKA
1/21b	PRZEDSIONEK
1/21c	PONIŻU
1/22a	ŁAZIENKA
1/22b	PRZEDSIONEK
1/22c	PONIŻU
1/23	PONIŻU
1/23a	ŁAZIENKA
1/23b	PRZEDSIONEK
1/23c	PONIŻU
1/24	KOMUNIKACJA
1/24a	ŁAZIENKA
1/24b	PRZEDSIONEK
1/24c	PONIŻU
1/25	PONIŻU
1/25a	ŁAZIENKA
1/25b	PRZEDSIONEK
1/25c	PONIŻU
1/26	PONIŻU
1/26a	ŁAZIENKA
1/26b	PRZEDSIONEK
1/26c	PONIŻU
1/27	PONIŻU
1/27a	ŁAZIENKA
1/27b	PRZEDSIONEK

Legenda:

- projektowane grzejniki
- długość grzejnika [mm]
- wysokość grzejnika [mm]
- typ grzejnika
- zapotrzebowanie na moc cieplną, temperatura obliczeniowa w pomieszczeniach
- projektowane przewody centralnego ogrzewania

UWAGI:
1. Rozprowadzenie rozdzielczych przewodów poziomych pod stropem wykonać ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy c.o..
2. Izolacja przewodów instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z opisem technicznym.
3. Na zakończeniu pionów c.o. zastosować odpowietrznik automatyczny.
4. Regulacja i sterowanie instalacją za pomocą zaworów RA-N wyposażonych w głowice termostatyczne RAW 5115 firmy Danfoss.
5. Grzejniki pod oknami montować w osi otworu okiennego.
6. Wysokość montażu grzejników nad posadzką wg wytycznych dostawcy grzejników.
7. Przy grzejnikach łazienkowych stosować zawory termostatyczne kątowo-narożne.
8. Parametry instalacji Tz=80˚C Tp=55˚C
9. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
10. Na stropie pomiędzy piwnicą i parterem zabezpieczyć wszystkie przejścia i przepusty instalacji EI60.
11. Wszystkie przejścia instalacji przechodzące przez klatki schodowe zabezpieczyć do odporności ogniowej EI60.
12. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 4 cm w ścianach konstrukcyjnych i stropach nie będących elementami oddzielenia pożarowego zabezpieczyć do odporności EI 60 dla stropów i EI120 dla ścian. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wprowadzanych do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DOMU STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDAŃSKU

Inwestor:

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDAŃSK

Generalny Projektant
KENTON
80-750 Gdańsk, ul.Słoneczna 12/3, tel. +48 58 3051172
biuro@kenton.pl

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Sławomir Szurman	287/G6/2002	
OPRACOWAŁ		
WERYFIKOWAŁ		
mgr inż. Adam Kujawa	ZOP-III-630/245/78	

RYSUNEK: RZUT I PIĘTRA — BRANŻA: INST. SANIT

SKALA:	DATA:	NR ZLECENIA	NR:
1:100	06/2010	07/10/2009	C-03