

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU	
NR	NAZWA POM.
0/K1	KLATKA SCHODOWA
0/K2	KLATKA SCHODOWA
0/1	WIATROLAP
0/2	HOL WEJŚCIOWY
0/3	PORTIERNIA
0/4	KOMUNIKACJA
0/5	POM. SOCJALNE
0/6	ŁAZIENKA
0/7	POM. BIUROWE
0/8	KOMUNIKACJA
0/9	KOMUNIKACJA
0/10a	ŁAZIENKA
0/10b	PRZEBIERNIK
0/10c	PONSU
0/10d	PONSU
0/11a	ŁAZIENKA
0/11b	PRZEBIERNIK
0/11c	PONSU
0/11d	PONSU
0/12a	ŁAZIENKA
0/12b	PRZEBIERNIK
0/12c	PONSU
0/13a	ŁAZIENKA
0/13b	PRZEBIERNIK
0/13c	PONSU
0/14a	ŁAZIENKA
0/14b	PRZEBIERNIK
0/14c	PONSU
0/15a	ŁAZIENKA
0/15b	PRZEBIERNIK
0/15c	PONSU
0/15d	PONSU
0/16	POM. GOSPODARCZE
0/17	POM. TECHNICZNE (E)
0/18a	ŁAZIENKA
0/18b	PRZEBIERNIK
0/19a	ŁAZIENKA
0/19b	PRZEBIERNIK
0/19c	PONSU
0/20	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH DAMSKIE
0/20a	PRZEBIERNIK
0/20b	WC MĘSKIE
0/22	KOMUNIKACJA
0/23a	ŁAZIENKA
0/23b	PRZEBIERNIK
0/23c	PONSU
0/24a	ŁAZIENKA
0/24b	PRZEBIERNIK
0/24c	PONSU
0/25a	ŁAZIENKA
0/25b	PRZEBIERNIK
0/25c	PONSU
0/26a	ŁAZIENKA
0/26b	PRZEBIERNIK
0/26c	PONSU
0/27a	ŁAZIENKA
0/27b	PRZEBIERNIK
0/27c	PONSU

Legenda:

- projektowane grzejniki
- długość grzejnika [mm]
- wysokość grzejnika [mm]
- typ grzejnika
- 0/20b +20 °C Φwym: 90 W — zapotrzebowanie na moc cieplną, temperatura obliczeniowa w pomieszczeniach
- projektowane przewody centralnego ogrzewania

UWAGI:
1. Rozprowadzenie rozdzielczych przewodów poziomych pod stropem wykonać ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy c.o..
2. Izolacja przewodów instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z opisem technicznym.
3. Na zakończeniu pionów c.o. zastosować odpowietrznik automatyczny.
4. Regulacja i sterowanie instalacją za pomocą zaworów RA-N wyposażonych w głowice termostatyczne RAW 5115 firmy Danfoss.
5. Grzejniki pod oknami montować w osi otworu okiennego.
6. Wysokość montażu grzejników nad posadzką wg wytycznych dostawcy grzejników.
7. Przy grzejnikach łazienkowych stosować zawory termostatyczne kątowo-narożne.
8. Parametry instalacji Tz=80˚C Tp=55˚C
9. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
10. Na stropie pomiędzy piwnicą i parterem zabezpieczyć wszystkie przejścia i przepusty instalacji EI60.
11. Wszystkie przejścia instalacji przechodzące przez klatki schodowe zabezpieczyć do odporności ogniowej EI60.
12. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 4 cm w ścianach konstrukcyjnych i stropach nie będących elementami oddzielenia pożarowego zabezpieczyć do odporności EI 60 dla stropów i EI120 dla ścian. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wprowadzanych do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DOMU STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDAŃSKU

Inwestor:

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDAŃSK

Generalny Projektant

KENTON
80-750 Gdańsk, ul.Stągiewna 12/3, tel. +48 58 3051174
biuro@kenton.pl

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Sławomir Szurman	287/Gd/2002	
OPRACOWAŁ		
WERYFIKOWAŁ		
mgr inż. Adam Kuljawa	ZOP-III-430/245/76	

RYSUNEK: RZUT PARTERU — BRANŻA: INST. SANIT

SKALA	DATA	NR ZLECENIA	NR
1:100	06/2010	07/10/2009	C-02