


## RZUT III PIĘTRA skala 1:100

**ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ III PIĘTRA**

| NR | NAZWA POM. |
|---|---|
| 3/K1 | KLATKA SCHODOWA |
| 3/K2 | KLATKA SCHODOWA |
| 3/1 | KOMUNIKACJA |
| 3/2a | SZATNIA |
| 3/2b | PRZEDSIONEK |
| 3/2c | POKÓJ |
| 3/2d | POKÓJ |
| 3/3a | SZATNIA |
| 3/3b | PRZEDSIONEK |
| 3/3c | POKÓJ |
| 3/3d | POKÓJ |
| 3/4 | POM. HIG-SAN |
| 3/5a | SZATNIA |
| 3/5b | PRZEDSIONEK |
| 3/5c | POKÓJ |
| 3/5d | POKÓJ |
| 3/6a | SZATNIA |
| 3/6b | PRZEDSIONEK |
| 3/6c | POKÓJ |
| 3/6d | POKÓJ |
| 3/7 | KUCHNIA |
| 3/8a | SZATNIA |
| 3/8b | PRZEDSIONEK |
| 3/8c | POKÓJ |
| 3/8d | POKÓJ |
| 3/9a | SZATNIA |
| 3/9b | PRZEDSIONEK |
| 3/9c | POKÓJ |
| 3/9d | POKÓJ |
| 3/10a | KOMUNIKACJA |
| 3/10b | SZATNIA |
| 3/10c | PRZEDSIONEK |
| 3/10d | POKÓJ |
| 3/10e | SZATNIA |
| 3/10f | PRZEDSIONEK |
| 3/10g | POKÓJ |
| 3/10h | POKÓJ |
| 3/11a | SZATNIA |
| 3/11b | PRZEDSIONEK |
| 3/11c | POKÓJ |
| 3/11d | POKÓJ |
| 3/11e | SZATNIA |
| 3/11f | PRZEDSIONEK |
| 3/11g | POKÓJ |
| 3/11h | POKÓJ |
| 3/12a | SZATNIA |
| 3/12b | PRZEDSIONEK |
| 3/12c | POKÓJ |
| 3/12d | POKÓJ |
| 3/12e | SZATNIA |
| 3/12f | PRZEDSIONEK |
| 3/13a | POKÓJ |
| 3/13b | POKÓJ |
| 3/13c | KOMUNIKACJA |
| 3/14a | SZATNIA |
| 3/14b | PRZEDSIONEK |
| 3/14c | POKÓJ |
| 3/14d | POKÓJ |
| 3/14e | SZATNIA |
| 3/14f | PRZEDSIONEK |
| 3/15a | POKÓJ |
| 3/15b | POKÓJ |
| 3/15c | SZATNIA |
| 3/15d | PRZEDSIONEK |
| 3/15e | POKÓJ |
| 3/15f | POKÓJ |
| 3/16a | SZATNIA |
| 3/16b | PRZEDSIONEK |
| 3/16c | POKÓJ |
| 3/16d | POKÓJ |
| 3/16e | SZATNIA |
| 3/16f | PRZEDSIONEK |
| 3/17a | POKÓJ |
| 3/17b | POKÓJ |
| 3/17c | SZATNIA |
| 3/17d | PRZEDSIONEK |
| 3/17e | POKÓJ |
| 3/17f | POKÓJ |
| 3/18a | SZATNIA |
| 3/18b | PRZEDSIONEK |
| 3/18c | POKÓJ |
| 3/18d | POKÓJ |
| 3/18e | SZATNIA |
| 3/18f | PRZEDSIONEK |
| 3/19a | POKÓJ |
| 3/19b | POKÓJ |
| 3/19c | SZATNIA |
| 3/19d | PRZEDSIONEK |
| 3/19e | POKÓJ |
| 3/19f | POKÓJ |
| 3/19g | POKÓJ |
| 3/19h | POKÓJ |
| 3/20a | SZATNIA |
| 3/20b | PRZEDSIONEK |
| 3/20c | POKÓJ |
| 3/20d | POKÓJ |
| 3/20e | SZATNIA |
| 3/20f | PRZEDSIONEK |
| 3/20g | POKÓJ |
| 3/20h | POKÓJ |
| 3/21a | SZATNIA |
| 3/21b | PRZEDSIONEK |
| 3/22a | SZATNIA |
| 3/22b | PRZEDSIONEK |
| 3/22c | POKÓJ |
| 3/22d | POKÓJ |
| 3/22e | SZATNIA |
| 3/22f | PRZEDSIONEK |
| 3/23a | POKÓJ |
| 3/23b | POKÓJ |
| 3/23c | SZATNIA |
| 3/23d | PRZEDSIONEK |
| 3/23e | POKÓJ |
| 3/23f | POKÓJ |
| 3/23 | POM. POMOCNICZE |
| 3/21 | POM. POMOCNICZE |
| 3/22 | POM. POMOCNICZE |
| 3/23 | POM. POMOCNICZE |

## Legenda:

- projektowane grzejniki
- długość grzejnika [mm]
- wysokość grzejnika [mm]
- typ grzejnika
- (3/3f) +20 °C Φwym. 90 W — zapotrzebowanie na moc cieplną, temperatura obliczeniowa w pomieszczeniach
- projektowane przewody centralnego ogrzewania

UWAGI:
1. Rozprowadzenie rozdzielczych przewodów poziomych pod stropem wykonać ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy c.o..
2. Izolacja przewodów instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z opisem technicznym.
3. Na zakończeniu pionów c.o. zastosować odpowietrznik automatyczny.
4. Regulacja i sterowanie instalacją za pomocą zaworów RA-N wyposażonych w głowice termostatyczne RAW 5115 firmy Danfoss.
5. Grzejniki pod oknami montować w osi otworu okiennego.
6. Wysokość montażu grzejników nad posadzką wg wytycznych dostawcy grzejników.
7. Przy grzejnikach łazienkowych stosować zawory termostatyczne kątowo-narożne.
8. Parametry instalacji Tz=80 °C Tp=55 °C
9. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
10. Na stopie pomiędzy piwnicą i parterem zabezpieczyć wszystkie przejścia i przepusty instalacji EI60.
11. Wszystkie przejścia instalacji przechodzące przez klatki schodowe zabezpieczyć do odpornosci ogniowej EI60.
12. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 4 cm w ścianach konstrukcyjnych i stropach nie będących elementami oddzielenia pożarowego zabezpieczyć do odporności EI 60 dla stropów i EI120 dla ścian. Dopuszcza się niecinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wprowadzanych do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Projekt:
**PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DOMU STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDAŃSKU**

Inwestor:
**POLITECHNIKA GDAŃSKA**
ul. G. NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDAŃSK


Generalny Projektant
**KENTON**
80-750 Gdansk, ul.Slopiewna 12/3, tel. +48 58 3051177
biuro@kenton.pl


| PROJEKTANT | Nr upr. | Podpis |
|---|---|---|
| mgr inż. Sławomir Szurman | 287/64/2002 | |
| OPRACOWAŁ: | | |
| | | |
| MGR INŻ. ADAM KUJAWA | ZGP-III-630/245/78 | |

RYSUNEK: **RZUT III PIĘTRA** — BRANŻA: **INST. SANIT**

| SKALA | DATA | NR ZLECENIA | NR |
|---|---|---|---|
| 1:100 | 06/2010 | 07/10/2009 | C-05 |