

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ III PIĘTRA	
NR	NAZWA POM.
3/K1	KLATKA SCHODOWA
3/K2	KLATKA SCHODOWA
3/1	KOMUNIKACJA
3/2a	ŁAZIENKA
3/2b	PRZEDSIONEK
3/2c	POKÓJ
3/2d	POKÓJ
3/3a	ŁAZIENKA
3/3b	PRZEDSIONEK
3/3c	POKÓJ
3/3d	POKÓJ
3/4	POM. HIG-SAN
3/5a	ŁAZIENKA
3/5b	PRZEDSIONEK
3/5c	POKÓJ
3/5d	POKÓJ
3/6a	ŁAZIENKA
3/6b	PRZEDSIONEK
3/6c	POKÓJ
3/6d	POKÓJ
3/7	KUCHNIA
3/8a	ŁAZIENKA
3/8b	PRZEDSIONEK
3/8c	POKÓJ
3/8d	POKÓJ
3/9a	ŁAZIENKA
3/9b	PRZEDSIONEK
3/9c	POKÓJ
3/9d	POKÓJ
3/10	KOMUNIKACJA
3/11a	ŁAZIENKA
3/11b	PRZEDSIONEK
3/11c	POKÓJ
3/11d	POKÓJ
3/12a	ŁAZIENKA
3/12b	PRZEDSIONEK
3/12c	POKÓJ
3/12d	POKÓJ
3/13a	ŁAZIENKA
3/13b	PRZEDSIONEK
3/13c	POKÓJ
3/13d	POKÓJ
3/14a	ŁAZIENKA
3/14b	PRZEDSIONEK
3/14c	POKÓJ
3/14d	POKÓJ
3/15a	ŁAZIENKA
3/15b	PRZEDSIONEK
3/15c	POKÓJ
3/16a	ŁAZIENKA
3/16b	PRZEDSIONEK
3/16c	POKÓJ
3/16d	POKÓJ
3/17	KOMUNIKACJA
3/18a	ŁAZIENKA
3/18b	PRZEDSIONEK
3/18c	POKÓJ
3/18d	POKÓJ
3/19a	ŁAZIENKA
3/19b	PRZEDSIONEK
3/19c	POKÓJ
3/19d	POKÓJ
3/20	POM. POMOCNICZE
3/21	POM. POMOCNICZE
3/22	POM. POMOCNICZE
3/23	POM. POMOCNICZE

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. NA STROPIE POMIĘDZY PIWNICĄ I PARTEREM WYGRODZIĆ STREFĘ PPOŻ. POPRZEZ MONTAŻ KLAP P.POŻ. NA KANAŁACH WENTYLACYJNYCH W STROPIE EIS 60, EIS120 DLA ŚCIAN).
3. KANAŁY WENTYLACYJNE PRZECHODZĄCE PRZEZ KLATKĘ SCHODOWĄ OBUDOWAĆ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EIS 60.
4. W ISTNIEJĄCYCH ORAZ PROJEKTOWANYCH ŚCIANACH I STROPACH NALEŻY WYKONAĆ PRZEPUSTY INSTALACYJNE POD PROJEKTOWANE INSTALACJE.
5. STEROWANIE KLAPAMI PPOŻ SIŁOWNIKAMI ZA POMOCĄ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU.
6. WYSOKOŚĆ WSZYSTKICH WYRZUTNI DACHOWYCH DOSTOSOWAĆ NA BUDOWIE INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO PRZYPADKU.

LEGENDA

E1 WENTYLATOR WŁĄCZANY ZE ŚWIATEM
E2 WENTYLATOR Z WŁASNYM WŁĄCZNIKIEM
E3 WENTYLATOR Z WŁĄCZNIKIEM SERWISOWYM

Projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DOMU STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDAŃSKU

Inwestor:

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDAŃSK

Generalny Projektant

KENTON
80-750 Gdańsk, ul.Stągiewna 12/3, tel. +48 58 3051174
biuro@kenton.pl

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Sławomir Szurman	287/Gd/2002	
OPRACOWAŁ		
WERYFIKOWAŁ		
mgr inż. Adam Kujawa	ZGP-III-630/245/78	

RYSUNEK:			BRANŻA
RZUT III PIĘTRA-WENTYLACJA			**INST. SANIT**
SKALA:	DATA	NR ZLECENIA	NR:
1:100	06/2010	07/10/2009	**W-05**