

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICY

NR	NAZWA POM.
-1/1K1	KLATKA SCHODOWA
-1/1K2	KLATKA SCHODOWA
-1/1	WIATROŁAP
-1/2	POM. POD WYNAJEM
-1/3a	PRZEDSIONEK WC
-1/3b	WC
-1/4	POM. POMOCNICZE
-1/5	KOMUNIKACJA
-1/6	POM. GOSPODARCZE
-1/7	POM. SOCJALNE
-1/8a	PRZEDSIONEK
-1/8b	WC
-1/8c	NATRYSK
-1/9a	PRZEDSIONEK
-1/9b	WC MĘSKIE
-1/10a	PRZEDSIONEK
-1/10b	WC DAMSKIE
-1/11	POM. POMOCNICZE
-1/12	POM. POMOCNICZE
-1/13	SALA WIELOFUNKCYJNA Z ANEKSEM KUCHENNYM
-1/14	POM. POMOCNICZE
-1/15	POM. POMOCNICZE
-1/16	POM. TECHNICZNE (E)
-1/17	KOMUNIKACJA
-1/18	POM. TECHNICZNE (W)
-1/19	WĘZEŁ CIEPLNY
-1/20	POM. POMOCNICZE
-1/21a	PRZEDSIONEK
-1/21b	WC
-1/22	POM. POD WYNAJEM
-1/23	POM. POMOCNICZE
-1/24	WIATROŁAP
-1/25	POM. POD WYNAJEM
-1/26	POM. POMOCNICZE
-1/27a	PRZEDSIONEK
-1/27b	WC
-1/28	POM. POMOCNICZE
-1/29	WIATROŁAP
-1/30	POM. POMCNICZE
-1/31	MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY
-1/32	MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY
-1/33	MAGAZYN MEBLI
-1/34	MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
-1/35	SUSZARNIA
-1/36	PRALNIA
-1/37	SALA REKREACYJNA
-1/38	ROWEROWNIA

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. W STROPIE POMIĘDZY PIWNICĄ I PARTEREM WYSOKOŚĆ STREFY PPOŻ. POPRZEZ MONTAŻ KLAP P/POŻ. NA KANAŁACH WENTYLACYJNYCH W STROPIE EIS 60, EI120 DLA EI240.
4. KANAŁY WENTYLACYJNE PRZECHODZĄCE PRZEZ KLATKĘ SCHODOWĄ OBLICOWAĆ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EIS 60.
5. W ISTNIEJĄCYCH OKAP. PROJEKTOWANYCH ŚCIANACH I STROPACH NALEŻY WYKONAĆ PRZEPUSTY INSTALACYJNE POD PROJEKTOWANE INSTALACJE.
6. STEROWANIE KLAPAMI PPOŻ. SIŁOWNIKAMI ZA POMOCĄ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU.
7. WYSOKOŚĆ WSZYSTKICH WYRZUTNI DACHOWYCH DOSTOSOWAĆ NA BUDOWIE INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO PRZYPADKU.

LEGENDA
E1 WENTYLATOR WŁACZANY ZE ŚWIATŁEM
E2 WENTYLATOR Z WŁASNYM WŁĄCZNIKIEM
E3 WENTYLATOR Z WŁĄCZNIKIEM SENSOROWYM

Projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DOMU STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDAŃSKU

Inwestor:

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDAŃSK

Generalny Projektant

KENTON
80-750 Gdansk, ul.Stogiewna 12/3, tel. +48 58 3051176
biuro@kenton.pl

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Stawomir Szurmon	287/Gd/2002	
OPRACOWAŁ:		
WERYFIKOWAŁ:		
mgr inż. Adam Kujawa	ZOP-III-630/245/78	

RYSUNEK: **RZUT PIWNICY-WENTYLACJA**

BRANŻA: **INST. SANIT**

SKALA	DATA	NR ZLECENIA	NR:
1:100	06/2010	07/10/2009	**W-01**