

SKALA:	DATA:	Nº ZLECENIA:	Nr:
1:100	06/2010	07/10/2009	**W-04**

RZUT II PIĘTRA-WENTYLACJA

INST. SANIT

BRANŻA:	
ZOP-II-630/245/78	mgr inż. Adam Kujawa
	RECENZOWAŁ:
283/04/2002	mgr inż. Sławomir Sumion
	PROJEKTANT:
Podpis	Nr upr.

KENTON

80-750 Gdańsk, ul.Słowackiego 17/3, tel. +48 58 3051174

biuro@kenton.pl

Generalny Projektant

KENTON

Inwestor:

POLITECHNIKA GDAŃSKA

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 GDAŃSK

Projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DOMU STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDAŃSKU

LEGENDA

- E1 WENTYLATOR WLOTOWY ZE SMUKŁYM
- E2 WENTYLATOR Z WLOTEM WLOTOWYM
- E3 WENTYLATOR Z WLOTEM WLOTOWYM
- E4 WENTYLATOR Z WLOTEM WLOTOWYM

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. ZABRANIA SIĘ SAMOWOLNYCH ZMIAN W PROJEKCIE BEZ UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.
2. NA STROPIE PODCIĄGU PRZY KLATCE SCHODOWEJ NR 1 PRZEWIERCIĆ OTWÓR O ŚREDNICY 250 MM NA WYSOKOŚCI 2,10 m OD POZIOMU PODŁOGI.
3. WENTYLATORY DACHOWE E1 I E2 ZAMONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,50 m PONAD POZIOM DACHU.
4. W ZALECZONYCH OKU PRZEKROCZENIACH SZCZELNIĆ MASĄ TRWALE PLASTYCZNĄ.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY WYSTAJĄCE PONAD POZIOM DACHU ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ.
6. WSZYSTKIE WYSTAJĄCE ELEMENTY DACHOWE NA BLACHODACHU ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ.

LISTA ZAWARTOŚCI

NR	NAZWA PODŁ.
	PRZEKRÓJ A-A
	PRZEKRÓJ B-B
	PRZEKRÓJ C-C
	PRZEKRÓJ D-D
	PRZEKRÓJ E-E
	PRZEKRÓJ F-F
	PRZEKRÓJ G-G
	PRZEKRÓJ H-H
	PRZEKRÓJ I-I
	PRZEKRÓJ J-J
	PRZEKRÓJ K-K
	PRZEKRÓJ L-L
	PRZEKRÓJ M-M
	PRZEKRÓJ N-N
	PRZEKRÓJ O-O
	PRZEKRÓJ P-P
	PRZEKRÓJ R-R
	PRZEKRÓJ S-S
	PRZEKRÓJ T-T
	PRZEKRÓJ U-U
	PRZEKRÓJ W-W
	PRZEKRÓJ Z-Z
	RZUT PIWNICY
	RZUT PARTERU
	RZUT I PIĘTRA
	RZUT II PIĘTRA
	RZUT III PIĘTRA
	RZUT IV PIĘTRA
	RZUT V PIĘTRA
	RZUT VI PIĘTRA
	RZUT VII PIĘTRA
	RZUT DACHU
	RZUT DACHU
	RZUT DACHU