RP-2 (parter)
L1 L2 L3 N PE 230 V
OPIS OBIEKTU
ZASILANIE Z RG
STANALIDCA FAZY
OCHRONA PRZEPIĘCIOWA
ZASILANIE TABLIC POKSZOŁOWYCH PARTERU
ZASILANIE TABLIC POKSZOŁOWYCH PARTERU
ZASILANIE TABLIC POKSZOŁOWYCH PARTERU
GNIAZDA WTYKOWE KOMUNIKACJA PARTERU
GNIAZDA WTYKOWE KOMUNIKACJA PARTERU
GNIAZDA WTYKOWE KOMUNIKACJA PARTERU
KT-2(PARTER)
OŚWIETLENIE
PRZEWAŻNIK BISTABILNY
WYŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA
KT-3(PARTER)
OŚWIETLENIE
PRZEWAŻNIK BISTABILNY
WYŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA
KT-4(PARTER)
OŚWIETLENIE
PRZEWAŻNIK BISTABILNY
WYŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA
GNIAZDA WTYKOWE POMIESZCZENIA TECH.-PARTER/ STRI, STT
GNIAZDA WTYKOWE KUCHNIA - PARTER 020
GNIAZDA WTYKOWE TOALETY HIGIENA - PARTER 020A
GNIAZDA WTYKOWE HOL WEJŚCIOWY - PARTER 02
GNIAZDA WTYKOWE PORTIERNIA - PARTER 03
GNIAZDA WTYKOWE - KODOWANE PORTIERNIA - PARTER 03
GNIAZDA WTYKOWE POM. SOCJALNE - PARTER 05
GNIAZDA WTYKOWE TOALETA - POM. SOCJALNE - PARTER 06
GNIAZDA WTYKOWE BIURA - PARTER 07
GNIAZDA WTYKOWE - KODOWANE BIURA - PARTER 07
OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ TECH. PARTER STRI, STT
OŚWIETLENIE KUCHNI - PARTER 020
OŚWIETLENIE TOALETY HIGIENA - PARTER 020A
OŚWIETLENIE HOLU WEJŚCIOWEGO PARTER 02
OŚWIETLENIE HOLU WEJŚCIOWEGO PARTERU 03
OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH - PARTER 04, 05, 06
OŚWIETLENIE BIURA PARTER 07
OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE - OŚWIETLENIE PARTER
OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE - OŚWIETLENIE PARTER
ZASILANIE UPS CCTV PARTER 017
ZASILANIE SIWIN PARTER
OŚWIETLENIE NAD WEJŚCIAMI
WENTYLATORY KANAŁOWE PARTER 03, 017
CENTRALA WENTYLATORA KUCHNIA-PARTER 020
CENTRALA ODDZIELIN BAZIN PARTER
ZASILACZ POŻAROWY
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY 042
CZUJNIK GAZU 020
CENTRALA HALARY ODDZIELINA PO2 PARTER 04
OKAPY KUCHENNE 020
YKY 5x10,0
E20x0,5
C
YDYXs 3x6 obw 1
YDYXs 3x6 obw 2
YDYXs 3x6 obw 3
YDYXs 3x2,5 obw 4
B16/In 0,03
YDYXs 3x2,5 obw 5
B16/In 0,03
YDYXs 3x4 obw 6
B25/In 0,03
YDYXs 3x1,5 obw 7
B10
PRZEK. CZASOWY
YDYXs 3x1,5
YDYXs 3x1,5 obw 8
B10
PRZEK. CZASOWY
YDYXs 3x1,5
YDYXs 3x1,5 obw 9
B10
PRZEK. CZASOWY
YDYXs 3x1,5
YDYXs 3x2,5 obw 10/L3
B16/In 0,03
YDYXs 3x2,5 obw 11
B16/In 0,03
YDYXs 3x2,5 obw 12
B16/In 0,03
YDYXs 3x2,5 obw 13
B16/In 0,03
YDYXs 3x2,5 obw 14
B16/In 0,03
YDYXs 3x2,5 obw 15
B16/In 0,03
YDYXs 3x2,5 obw 16
B16/In 0,03
YDYXs 3x2,5 obw 17
B16/In 0,03
YDYXs 3x2,5 obw 18
B16/In 0,03
YDYXs 3x2,5 obw 19
C16/In 0,03
YDYXs 3x1,5 obw 20
B10
YDYXs 3x1,5 obw 21
B10
YDYXs 3x2,5 obw 22
B16/In 0,03
YDYXs 3x1,5 obw 23
B10
YDYXs 3x1,5 obw 24
B10
YDYXs 3x1,5 obw 25
B10
YDYXs 3x1,5 obw 26
B10
YDYXs 3x1,5 obw 27
B10
YDYXs 3x1,5 obw 28
B10
YDYXs 3x1,5 obw 29
B10
YDYXs 3x2,5 obw 30
B16
YDYXs 3x1,5 obw 31
C2
YDYXs 3x2,5 obw 33
B6
YDYXs 3x2,5 obw 34
B6
YDYXs 3x2,5 obw 35
B6
YDYXs 3x1,5 obw 36
B4
YDYXs 3x1,5 obw 37
B4
YDYXs 3x2,5 obw 38
B6
YDYXs 3x2,5 obw 39
B2
YDYXs 3x1,5 obw 40
B6
YDYXs 3x2,5 obw 41
C4
Inwestor:
P.P.H.U. "ZIBAMAX"
87-121 GĄBIN
Obiekt:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI W TYCHOWIE
Projekt:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BRANŻA ELEKTRYCZNA
Generalny Projektant:
P.U.H. "KONTON"
Sporządził: mgr inż. Andrzej Kontowicz
Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Kontowicz
Data: 2.11.2009
Skala: 1:100
Nr rys.: E-1
Nr ew. projektu: 2/2009
Nr arch. projektu: 2/2009
Nr egz.:
Nr zlecenia: 2/2009