

Przyjęte oznaczenia aparatury i okablowania:

- CSP – Centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru.
- ROP – Przycisk pożarowy typu ROP z izolatorem zwarć.
- O – Czujka multisensorowa punktowa,
- O ze wskaźnikiem zadziałania – Czujka multisensorowa punktowa, w międzystropiu, ze wskaźnikiem zadziałania.
- R – Czujka liniowa – prześwietlająca,
- SOA – Sygnalizator optyczno–akustyczny pożarowy.
- MI – 1 wyjście / 2 wejścia sterujące / monitorujące modułu pętlowego SSP.
- CSO – Centrala systemu oddymiania zasilana lokalnie 230V AC, zasilająca silowniki klapy pożarowej w dachu klatki schodowej oraz siłownik drzwi na poziomie parteru.
- PS – Zasilacz buforowy systemu SSP,
- MD – Moduł alarmowy systemu detekcji gazów,
- MKN – Moduł zasilająco–kontrolny klap odcięć pożarowych łączyć przewodem YDY 2x0,75 z centralką sterującą klapami
- SKO – Centralka sterująca klapami odcięć pożarowych
- Klapa odcięć pożarowych, szczegóły według dokumentacji wentylacji.
- M – Siłownik systemu oddymiania,
- PP – Przycisk przewietrzania klatki schodowej.
- B – Sterownik zamknięć pożarowych, zasilany lokalnie 230V AC, z ręcznym, opisanym przyciskiem zamknięcia drzwi pożarowych zdalnotorowym obok przycisku ROP. Sterownik instalowac powyżej sufitu podwieszonego.
- Elektrotrzymacz dzwiowy zamontowany w samozamykaczu.
- YnTKSY ekw 1x2x0,8 – linia dozorowa,
- HDGs 2x1,0 – linia sterująca,

Projekt:

PROJEKT PRZEBUDOWY DOMU STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDAŃSKU

Inwestor:

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. NARUTOWICZA 11/12
80–233 GDAŃSK

Generalny Projektant
KENTON
80–750 Gdańsk, ul.Stągiewna 12/3, tel. +48 58 3051174
biuro@kenton.pl

PROJEKTANT:	Nr. upr.	Podpis
inż. Zenon Osiecki	0993/98/U	
OPRACOWAŁ:		
mgr inż. Wojciech Piwar		
MERYTORYCZNIE:		
mgr inż. Wiesław Kopiński	0196/96/U	

RYSUNEK: **SSP - RZUT PARTERU**

BRANŻA: **TELETECH.**

SKALA:	DATA	NR ZLECENIA	NR:
1:100	06/2010	07/10/2009	**T-03**