

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dział Zamówień Publicznych

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-15-38, 348-63-81; fax 48 58 347-29-13; e-mail: dzp@pg.gda.pl

Gdańsk, dnia 24.01.2011 r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/1/055/R/11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **przebudowę Domu Studenckiego nr 3 Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ul. Do Studzienki 32 w Gdańsku-Wrzeszczu**

Zamawiający informuje, że w dniu 21.01.2011 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytania:

1. „Zgodnie z opisem do PT konstrukcja pkt 9 (Uwagi dotyczące wykonania mikrofali iniekcyjnych) przy dokonywaniu obliczeń firma specjalistyczna zobowiązana jest do zapoznania się z „Dokumentacją geotechniczną wykonaną dla określenia warunków gruntowo-wodnych do projektu przebudowy Domu Studenckiego DS3 Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Do Studzienki 32”. Dokumanlacja wykonana w marcu 2010r przez Przedsiębiorstwo TERRA-WIERT, Marian Orzechowski - 80-271 Gdańsk, ul. Glinki 19m6. W/w dokumentacji nie umieszczono na stronie internetowej zamawiającego. Prosimy o uzupełnienie.
2. Zgodnie z opisem architektury pkt.3.3 str. 17 „Przewiduje się, że pokój wyposażony będzie w łóżko, stolik nocny, stół, biurko z krzesłem oraz szafę i regał na książki dla każdego studenta. W przedsiionkach przewidziano szafę oraz wnękę na kuchenny blat roboczy z wbudowaną lodówką. Ustawienie mebli w jednostkach mieszkalnych wg rysunków poszczególnych kondygnacji.” Czy wyposażenie obiektu w meble objęte jest w/w przetargiem? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości, rodzaju i parametrów poszczególnych asortymentów.
3. Zgodnie z „Oceną - Ekspertyzą (warunki)” pkt. 5.12 obiekt należy wyposażyć w gaśnice. Czy gaśnice ująć w wycenie?
4. Zgodnie z opisem architektury pkt 4.10 str. 26 i szczegółem Q1 na rys. A-08 w budynku należy wykonać cyt. "WYKONANIE (ODTWORZENIE) IZOLACJI POZIOMEJ W ISTN. ŚCIANACH (rys A-08 szczegół Q1) Izolacje należy odtworzyć metodą iniekcji parafinowej, przy pomocy której wprowadza się w pory materiału, z którego wykonano ściany, preparat iniekcyjny, którego zadaniem jest zablokowanie porów kapilarnych i ich hydrofobizacja. Metodą iniekcji parafinowej należy także wykonać połączenie izolacji zewnętrznej z izolacją wewnętrzną ścian fundamentowych." Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy powyższy zakres prac należy uwzględnić w ofercie. Jeżeli tak to prosimy podać ilości, które należy uwzględnić w wycenie.
5. Na rysunku w PT architektury F-01 w opisie stolarki aluminiowej -widnieje zapis „na dole szeroki profil teowy”. Co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem i jakie ma spełniać wymogi?
6. Na rysunku w PT architektury F-01 w opisie stolarki aluminiowej Dz4 i Dz5 widnieje zapis „drzwi ewakuacyjne z kluczem zamontowanym przy drzwiach”. Gdzie ten klucz należy umieścić i w jaki sposób zabezpieczyć przed osobami trzecimi?
7. Stolarka drzwiowa drewniana wewnętrzna - jaki rodzaj ościeżnic przyjąć do wyceny (zwykle drewniane, czy regulowane?). Jaki współczynnik izolacyjności akustycznej dla

drzwi Dp1 i D1? Jaki rodzaj wypełnienia skrzydła - plaster miodu, czy płyta otworowa? Ile zawiasów?

8. W zestawieniu stolarki drzwiowej występują drzwi drewniane z odpornością ogniową EI30 wyposażone w kratki nawiewne. Na tego rodzaju drzwi nie ma atestu. Czy zastosować drzwi pełne z odpornością ogniową, czy drzwi z kratkami bez odporności?
9. Zgodnie z zapisami w opisie architektury dział 5 ppkt 5.5.2 do 5.5.4 farby mają posiadać Certyfikat E.L.F. Jest to niemiecki certyfikat i wskazuje jedyne go producenta farby (Caparol). Czy można zastosować do malowania farby innego producenta o podobnych parametrach?
10. Zgodnie z PT architektury na stropach należy wykonać wylewkę na bazie perlitu. Czy ze względu na wysoką cenę można do wylewek zastosować zwykły beton?
11. Zgodnie z zapisem w rozdziale XIV pkt 4, cyt.: „(...) Celem zarejestrowania Wykonawcy przez Zamawiającego na platformie aukcji elektronicznej Urzędu Zamówień Publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą wypełniony **zał. nr 8** do specyfikacji”. Brak załącznika nr 8 do specyfikacji. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca winien załączyć Oświadczenie rejestracyjne stanowiące Zał. I/7.

Odpowiedź

1. Dokumentacja zostanie dołączona do specyfikacji.
2. Wyposażenie w meble nie jest objęte przetargiem.
3. Gaśnic nie należy ujmować w wycenie.
4. Należy uwzględnić i wykonać zgodnie opisem technicznym pkt 4.10.
5. Dolny, „szeroki” profil aluminiowy powinien mieć wysokość ok. 15 cm. Szerszy dolny profil pełni m. in. rolę ochronną dla szyb.
6. Wszystkie klucze w dniu odbioru wykonawca przekazuje zamawiającemu.
7. Należy zamontować drzwi EI 30 z okleiną naturalną (fornir mahoniowy), izolacja akustyczna $R_w > 328$ dB.
8. Kratki wentylacyjne Dp4 i Dp5 są kratkami wentylacyjnymi p.poż. zamykającymi nawiew w przypadku pożaru.
9. Tak, o parametrach nie gorszych niż przedstawione w projekcie budowlano wykonawczym. Wybór rodzajów i producentów farb należy do wykonawcy.
10. Nie, ze względu na wagę.
11. Wykonawca winien załączyć Oświadczenie rejestracyjne stanowiące Zał. I/7. W pkt 4 rozdziału XIV „Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej” specyfikacji, Zamawiający błędnie wpisał zał. nr 8 do specyfikacji. Winno być:

4. Wykonawcy, którzy będą brać udział w aukcji nie dokonują rejestracji do systemu sami. Zamawiający sam wprowadzi wymagane przez system dane Wykonawców, a system wygeneruje dla nich loginy oraz hasła, które zostaną wysłane wraz z zaproszeniem do aukcji na adresy e-mailowe podane przez Wykonawców w oświadczeniu rejestracyjnym (**zał. nr 7** do specyfikacji).

Celem zarejestrowania Wykonawcy przez Zamawiającego na platformie aukcji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą wypełniony **zał. nr 7** do specyfikacji w którym wskaże adres e-mail na który należy przesłać poufny identyfikator, komplet login – hasło, osobę upoważnioną do otrzymania poufnego identyfikatora, kompletu login - hasło i odpowiedzialną za jego poufność oraz osobę/osoby upoważnioną/ne do sygnowania ofert składanych w trakcie aukcji bezpiecznym podpisem elektronicznym.

W razie braku tego dokumentu lub braków w tym dokumencie Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę w wyznaczonym terminie do uzupełnienia dokumentów lub braków. Jeżeli pomimo tego Wykonawca nie uzupełni danych nie będzie mógł dokonywać postępień w aukcji elektronicznej.