

# POLITECHNIKA GDAŃSKA

## Dział Zamówień Publicznych

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-15-38, 348-63-81; fax 48 58 347-29-13; e-mail: [dzp@pg.gda.pl](mailto:dzp@pg.gda.pl)

---

Gdańsk, dnia 28.01.2011 r.

### ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/1/055/R/11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **przebudowę Domu Studenckiego nr 3 Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ul. Do Studzienki 32 w Gdańsku-Wrzeszczu**

Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść odpowiedzi na pytanie 7 z dnia 26.01.2011 r. (odpowiedź na zapytanie11.), które wpłynęło do Zamawiającego dnia 21.01.2011 r.

#### **Zapytanie:**

7. Stolarka drzwiowa drewniana wewnętrzna - jaki rodzaj ościeżnic przyjąć do wyceny (zwykłe drewniane, czy regulowane?). Jaki współczynnik izolacyjności akustycznej dla drzwi Dp1 i D1? Jaki rodzaj wypełnienia skrzydła - plaster miodu, czy płyta otworowa? Ile zawiasów?

#### **Odpowiedź**

Jest:

7. Należy zamontować drzwi EI 30 z okleiną naturalną (fornir mahoniowy), izolacja akustyczna Rw > 328 dB.

**Winno być:**

7. Należy zamontować drzwi EI 30 z okleiną naturalną (fornir mahoniowy), izolacja akustyczna Rw > 38 dB.