

Do Wykonawców

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp „, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/ 29 /035/U/11 na: **wykonywanie w latach 2011 – 2014 konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w budynkach Politechniki Gdańskiej oraz w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Sieci Komputerowej (CI TASK), z siedzibą w Politechnice Gdańskiej**, wpłynęły od jednego z Wykonawców następujące zapytania dot. treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Czy do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych określonych w SIWZ wymagane są świadectwa kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych o których mowa w art.12 ust.4 ustawy z 20.04.2004 (Dz.U. 121 poz. 1263).

Odpowiedź:

Tak, wymagane jest świadectwo kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych, o których mowa w art.12 ust. 4 ustawy z dnia 20.04.2004 (Dz.U. Nr 121 poz. 1263).

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 2:

Czy posiadanie poniższych uprawnień przez co najmniej jedną osobę wchodzącą w skład pary serwisowej (co wynika z wymogu ustalonego w par.3 pkt. 6 projektu Umowy zał. Nr 5 SIWZ) :

- uprawnień SEP -- do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji i konserwacji sieci, urządzeń instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV;
- uprawnień Gr. 2 E -- eksploatacja i konserwacja urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW;
- świadectwa kwalifikacji do naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych, o których mowa w art.12 ust. 4 ustawy „ozonowej"
- nadzorowanych przez pracownika Wykonawcy posiadającego uprawnienie Gr.2 D – eksploatacja i konserwacja urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW, spełniać będzie wymagania ustalone przez Zamawiającego w punkcie V ppkt. 1 litera c) SIWZ.

Odpowiedź:

Nie będzie spełniać wymagań ustalonych przez Zamawiającego w punkcie V ppkt. 1 litera c) SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej:

- czterema osobami, które będą wykonywać prace serwisowe i konserwacyjne, objęte przedmiotem zamówienia, i które będą spełniać wymagania kwalifikacyjne SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV, udokumentowane Świadectwami Kwalifikacyjnymi „ E „ Grupa 1.
- czterema osobami do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji i konserwacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kW, które spełniają wymagania kwalifikacyjne SEP, w tym zakresie, udokumentowane Świadectwami Kwalifikacyjnymi „ E „ Grupa 2.
- jedną osobą posiadającą Świadectwa Kwalifikacyjne „ D „, wydane przez SEP, dla urządzeń z Grupy 1 i 2.
- jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji, kategorii B, w zakresie substancji kontrolowanych, o którym jest mowa w Ustawie z dnia 20. 04. 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz 1263) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16. 08. 2004 r. w sprawie programów, kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 195).

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający oczekuje posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia OC prowadzonej przez niego działalności, jeżeli tak – to jaka wysokość sumy ubezpieczenia będzie wymagana dla prowadzenia prac serwisowych w budynkach PG i CI TASK?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 500.000 zł.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie opłaconej polisy lub innego dokumentu stwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w tym zakresie.