



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# **POLITECHNIKA GDAŃSKA**

## **Dział Zamówień Publicznych**

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-15-38, 348-63-81; fax 48 58 347-29-13; e-mail: [dzp@pg.gda.pl](mailto:dzp@pg.gda.pl)

Gdańsk, dnia 02.03.2011 r.

### **ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/30/055/R/11**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **remont kapitalny z modernizacją Audytorium nr 1 i zespołu szatni w budynku WETiI Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ul. Siedlickiej 5a w Gdańsku-Wrzeszczu**

Zamawiający informuje, że w dniu 22.02.2011 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

#### **Zapytanie:**

- (1) „Jaki rodzaj paneli akustycznych należy zastosować na ścianach pomieszczeń nr 37, 41 wg rysunku nr 1/1 rzut parteru projektu budowlano-wykonawczego „Remont kapitalny Audytorium nr 1 oraz zespołu pomieszczeń szatni w budynku WETiI Politechniki Gdańskiej”?
- (2) Czy przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż ekranów akustycznych oraz wyposażenia systemu audiowizualnego?
- (3) Bardzo proszę o określenie parametrów wykładziny kauczukowej oraz wykładziny dywanopodobnej oraz wykładziny PCV, które należy zastosować w audytorium oraz pomieszczeniach szatni. Czy we wszystkich pomieszczeniach przewiduje się wymianę wykładzin?
- (4) Jakie lustro należy zastosować w holu szatni – proszę o określenie dokładniejszych parametrów (grubość, faza)”

#### **Odpowiedź:**

- (1) W pomieszczeniach nr 37 oraz nr 41 należy zastosować ten sam rodzaj paneli akustycznych co na tylnej ścianie pomieszczenia nr 37/41 (audytorium).  
Parametry:  
**PANEL\_3** – panel akustyczny ścienny z płyty wiórowo-gipsowej gr. 12,6 mm.  
Perforowany, perforacja ciągła, okrągła Ø= 5mm. Stopień perforacji 24%.



Fornirowany – fornir modyfikowany, kolor brzoza.

Sufit w pomieszczeniach nr 37 oraz nr 41 – sufit podwieszony modułowy 60x60cm, krawędź z ukrytym stelażem, całość w systemie producenta.

Sufit dźwiękochłonny w klasie A.

- (2) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż ekranów akustycznych. Wyposażenie systemu audiowizualnego nie jest objęte zamówieniem.
- (3) TAK, wymianę wykładzin przewiduje się we wszystkich pomieszczeniach.

**Rodzaje wykończenia posadzek:**

**AUDYTORIUM NR 1**

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA – 276,0 m<sup>2</sup>

- pom. nr **37/41, 37a, 37b, 41a, 35, 37, 41, 43, 41b**

parametry: wykładzina z rolki, homogeniczna wykładzina kauczukowa, bez dodatku pcv o grubości 3,0 mm, akustyka 9 db, trudnozapalna Bfl-s1, zabezpieczona fabryczną powłoką PRO, klasyfikacja użytkowa 34/43. Kolor jasnoszary z delikatnym wzorem w postaci nieregularnych, cienkich linii. Wzór do uzgodnienia w nadzorze

WYKŁADZINA DYWANOWA – 41,4 m<sup>2</sup>

- pom. nr **39, 41c**

parametry: wykładzina dywanowa w płytkach na podkładzie tekstylnym bez udziału bitumu i pcv o strukturze pętelkowej, gramatura min. 550 g/m<sup>2</sup>, skład runa 100% PA barwiony na wskroś, akustyka 25 db. Kolor jednolity jasnoszary.

POSADZKA BETONOWA – 199,2 m<sup>2</sup>

- pom. nr **-4, komora nawiewna audytorium (pod widownią)**

parametry:

malowana farbą do betonu, odporna na ścieranie, łatwozmywalna, kolor szary

**SZATNIA**

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA – 146,6 m<sup>2</sup>

- pom. **026a, 026b, 026c, 031**

parametry: wykładzina z rolki, homogeniczna wykładzina kauczukowa, bez dodatku pcv o grubości 3,0 mm, akustyka 9 db, trudnozapalna Bfl-s1, zabezpieczona fabryczną powłoką PRO, klasyfikacja użytkowa 34/43. Kolor jasnoszary z delikatnym wzorem w postaci nieregularnych, cienkich linii. Wzór do uzgodnienia w nadzorze

PŁYTKI PODŁOGOWE GRESOWE – 102,2 m<sup>2</sup>

parametry: kolor szary identyczny ze stosowanym na obiekcie, na parterze, w strefie wejściowej. Skuteczność antypoślizgowa (grupa) R9, klasa ścieralności 5. Wymiar 40x40cm, kolor jednolity, kalibrowany, krawędzie delikatnie frazowane. Grubość 9mm.

- (4) Lustro ze szkła hartowanego, gr. 10mm. Krawędź szlif z polerem



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Ponadto w zawiązku z uszczegółowieniem danych dot. rodzaju wykończenia posadzek, Zamawiający w załączeniu przekazuje zaktualizowane rysunki:

- 2 PBW rys 001 rzut piwnicy audytorium
- 3 PBW rys 002 rzut parteru audytorium
- 3 PBW rys 001 rzut piwnicy szatnia