RZUT PALOWANIA I PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

SKALA 1:50



PAL WIERCONY CFA–ø40CM

SKALA 1:50

RYSUNEK PRZEDSTAWIA ZBROJENIE NIEZBĘDNE KAŻDEGO PALA
DODATKOWE ELEMENTY MONTAŻOWE, USZTYWNIAJĄCE LUB
DYSTANSOWE WG TECHNOLOGI WYKONAWCY



A–A

SKALA 1:25



ZESTAWIENIE STALI – PALE

POZ.	NR PR?TA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø8	A–IIIN ø16	
PAL	1	ø16 A–IIIN	800	6		48	
	2	ø8 A–IIIN	2964	1	29.64		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					29.64	48	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	1.578	
MASA [kg]					11.71	75.74	
MASA OGÓŁEM [kg]					87.45		
WYKONAĆ: x 32					2798.4		

UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

LEGENDA–PALE:

CFA ø40CM – L=12M

CFA ø40CM – L=15M

UWAGI–PALOWANIE:

1. Palowanie należy wykonać zgodnie z PN–EN 1536 "Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Pale wiercone", luty 2001.
2. Przed przystąpieniem do robót fundamentowych należy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją geotechniczną autorstwa "TERRA–WIERT" z 03.2010.
3. Przed przystąpieniem do robót fundamentowych należy skontaktować się z projektantem konstrukcji w celu ustalenia szczegółów technologicznych.
4. Jeżeli wykonawca w trakcie wykonywania pali stwierdzi, iż warunki gruntowe różnią się od założonych to należy skontaktować się z projektantem konstrukcji.

UWAGI–OGÓLNE:

1.Projekt rozpatrywać razem z projektem architektury, projektami branżowymi oraz opisem technicznym.
2.Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe wg projektu architektury.
3.Rzędna na rzucie oznacza spód elementu konstrucyjnego.
4.Z uwagi na odchyłki w wykonaniu części istniejącej budynku, należy w trakcie budowy prowadzić pomiary geodezyjne. W razie niezgodności z danymi projektowymi należy kontaktować się z projektantem.
5.Wymiary oznaczone (*) należy zweryfikować na budowie przed rozpoczęciem prefabrykacji elementów konstrukcyjnych i zbrojenia.
6.Wszystkie elementy i połączenia konstrukcyjne wykonać wg załączonych rysunków wykonawczych.

BETON: C25/30 (W6)
STAL ZBROJENIOWA: A–IIIN(RB500W)
STAL PROFILOWA: St3S, St3SX

Projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY LABORATORIUM WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY UL. SOBIESKIEGO 7 W GDAŃSKU

Inwestor:

Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. G. Narutowicza 11/12
80–233 Gdańsk

Generalny Projektant **KENTON**
80–750 Gdańsk, ul.Stągiewna 13/3, tel. +48 58 3051174
biuro@kenton.pl

Projektant konstrukcji
ARCHIPLAN Sp. z o.o.
81–356 Gdynia, ul. Starowiejska 17/7A
tel. 58 6211000, www.archiplan.com.pl
nr projektu: 10–009–MN,MC

	Nr upr.	Podpis
PROJEKTANT: inż. Marcin Nitka	KUP/0116/PWOK/05	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Marek Cwalina		
mgr inż. Marta Windorpska		
WERYFIKOWAŁ: mgr inż. Wojciech Rydzyński	7342/29/T0/97–98	

RYSUNEK: **RZUT PALOWANIA I PŁYTY FUNDAMENT.**

BRANŻA: **KONSTR.**

SKALA:	DATA	NR UMOWY:	NR:
1:50/25	03/2010	4/2010	**K1.01**