



POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dział Zamówień Publicznych

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-15-38, 348-63-81; fax 48 58 347-29-13; e-mail: dzp@pg.gda.pl

Gdańsk, dnia 21.03.2011 r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/31/055/R/11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *budowę Laboratorium Katedry Automatyki Napędu Elektrycznego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Sobieskiego 7*

Zamawiający informuje, że w dniu 16.03.2011 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie:

W opisie, przedmiarach brak jest informacji na temat potrzeby wykonywania badań ciągłości palowania. Proszę o informację czy takie badania mają być przeprowadzane? Jeśli tak to w jakiej ilości i przy jakich parametrach.

Odpowiedź:

Palowanie należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz dokumentacją geotechniczną firmy „TERRA-WIERT”. Nie ma potrzeby wykonywania badań ciągłości palowania.