

!!! UWAGA !!!

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK T-25/1 NALEŻY ROZCZŁONKOWAĆ
NA DWA GRZEJNIKI: T-12/1 ORAZ T-13/1. OBA GRZEJNIKI
ZASILIC Z ISTN. PIONU C.O. Z KTÓREGO BYŁ ZASILANY.

