RZUT NISKIEGO PARTERU





Uwagi:

1. Wypusty do wyłączników oświetleniowych prowadzić w odległości 10–15cm od ościeżnicy.
2. Instalację oświetleniową wykonać z zastosowaniem puszek rozgałęźnych.
3. Gniazda wtyczkowe montować na wysokości 0,25m od podłogi a łączniki na wysokości 1,3m.
4. Instalację oświetlenia ogólnego wykonać przewodami YDYp 3/4 x1,5 mm2 750V p/t.
5. Osprzęt instalacyjny sąsiadujący ze sobą montować z wykorzystaniem ramek wielokrotnych.
6. Osprzęt stosować w kolorze RAL 9001 cremeweiss.
7. Typy opraw wg projektu aranżacji pomieszczeń.
8. Przejścia przewodów przez ściany i stropy stanowiące elementy oddzieleń pożarowych uszczelnić masą niepalną, o odporności ogniowej równej odporności ogniowej ściany oddzielenia pożarowego.

OZNACZENIA I SYMBOLE

- Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, pojedyncze
- Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, podwójne
- Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, komputerowe, podwójne
- Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, IP44
- Łącznik klawiszowy chwilowy (dzwonkowy)
- Łącznik klawiszowy jednobiegunowy
- Łącznik klawiszowy jednobiegunowy, IP44
- Łącznik klawiszowy świecznikowy (S - zmiana natężenia)
- Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
- Jednostka zewnętrzna klimatyzacji

NAZWA INWESTYCJI:
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KWESTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ GMACHU "B".

INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. Narutowicza 11/12 80–952 GDAŃSK

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: **ELEKTRYCZNA**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
STUDIO PROJEKTOWE "JOWA"
ARCHITEKT JOANNA WASILUK
ul. Reja 22/9 80–404 Gdańsk

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: PODPIS:

mgr inż. Grzegorz Woźniak
upr. bud. POM/0015/PWOE/04 .....

mgr inż. Franciszek Piechocki
upr. bud. 5639/Gd/93 .....

NAZWA RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KWESTURY
INST. SIŁOWA, GN. WTYKOWYCH, TRASY KABLOWE

DATA: PAŹDZIERNIK 2010 SKALA: 1: 100 NR RYS.: E–01/1



Uwagi:

1. Wypusty do wyłączników oświetleniowych prowadzić w odległości 10–15cm od ościeżnicy.
2. Instalację oświetleniową wykonać z zastosowaniem puszek rozgałęźnych.
3. Gniazda wtyczkowe montować na wysokości 0,25m od podłogi a łączniki na wysokości 1,3m.
4. Instalację oświetlenia ogólnego wykonać przewodami YDYp 3/4 x1,5 mm2 750V p/t.
5. Osprzęt instalacyjny sąsiadujący ze sobą montować z wykorzystaniem ramek wielokrotnych.
6. Osprzęt stosować w kolorze RAL 9001 cremeweiss.
7. Typy opraw wg projektu aranżacji pomieszczeń.
8. Przejścia przewodów przez ściany i stropy stanowiące elementy oddzieleń pożarowych uszczelnić masą niepalną, o odporności ogniowej równej odporności ogniowej ściany oddzielenia pożarowego.
9. Typy opraw podano w części opisowej projektu.

NAZWA INWESTYCJI:
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KWESTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ GMACHU "B".

INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. Narutowicza 11/12 80–952 GDAŃSK

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: **ELEKTRYCZNA**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
STUDIO PROJEKTOWE "JOWA"
ARCHITEKT JOANNA WASILUK
ul. Reja 22/9 80–404 Gdańsk

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: PODPIS:

mgr inż. Grzegorz Woźniak
upr. bud. POM/0015/PWOE/04 .....

mgr inż. Franciszek Piechocki
upr. bud. 5639/Gd/93 .....

NAZWA RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KWESTURY
INST. OŚWIETLENIOWA

DATA: PAŹDZIERNIK 2010 SKALA: 1: 100 NR RYS.: E–01/2