

# POLITECHNIKA GDAŃSKA

## Dział Zamówień Publicznych

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-15-38, 348-63-81; fax 48 58 347-29-13; e-mail: [dzp@pg.gda.pl](mailto:dzp@pg.gda.pl)

---

Gdańsk, dnia 17.06.2011 r.

### ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/189/055/R/11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **remont boisk na terenie Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 12**

Zamawiający informuje, że w dniu 09.06.2011 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

#### **Zapytanie:**

Zamawiający w dokumentacji przetargowej w bardzo rygorystyczny sposób opisuje nawierzchnię syntetyczną charakterystyczną dla jednej nawierzchni, konkretnego producenta. Świadczą o tym m.in. wskazane parametry techniczne (np. podanie kolorów RAL włókna); parametry wytrzymałościowe (np. 70 000 cykli Lisportu), żądanie dokumentów na system (tj. wypełnienie TPE, podbudowa muszą być zgodne z badaniami laboratoryjnymi). Opisanie w ten sposób nawierzchni z trawy syntetycznej stawia w uprzywilejowanej sytuacji firmę, która posiada w ofercie produkty tego producenta, w związku z powyższym zadajemy pytanie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nawierzchnię o niżej podanych parametrach dopuszczając w ten sposób większą liczbę oferentów:

1. Wysokość całkowita nawierzchni: min. 45 mm
2. Technologia: nawierzchnia instalowana na podkładzie elastycznym lub bez. Zastosowanie podkładu, jego rodzaj oraz grubość zgodnie z wynikami badań Lab Test
3. Gęstość (ilość splotów/m<sup>2</sup>): min 8 600
4. Gęstość (ilość włókien/m<sup>2</sup>): min 140 000
5. Włókna runa nawierzchni: 100% włókien monofilowych, 100% polietylen
6. Grubość włókien: min, 270 mikronów
7. Ciężar całkowity (gr/m<sup>2</sup>): min. 2 400
8. Ciężar włókna (gr/m<sup>2</sup>): min 1 200
9. DTEX min. 12 000
10. Wytrzymałość włókna – 20 200 cykli wg testu Lisport (wymóg FIFA Quality Concept - edycja maj 2009)
11. Wypełnienie, piasek kwarcowy, granuląt gumowy
12. Kolor nawierzchni zielony
13. Linie: wklejane w nawierzchnię -białe

Dokumenty dotyczące nawierzchni:

- Aktualny certyfikat FIFA 1 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf - edycja 2009 (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com))
- Certyfikat lub wyniki badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub badanie innego akredytowanego instytutu potwierdzające spełnienie wymogów minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy

- Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzona przez producenta
- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza nawierzchnię o parametrach określonych w zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl) w dniu 17.06.2011 r.