



**POLITECHNIKA GDAŃSKA**  
**WYDZIAŁ ELEKTRONIKI**  
**TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI**

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk; Tel: (0-58) 347-10-54; E-mail: pielacha@eti.pg.gda.pl

I..Dz. WETI/ 3124 /2011

Gdańsk, 13.07.2011

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu laboratoriów katedralnych w budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/228/009/R/11, ZP/63/WETI/11.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu laboratoriów katedralnych w budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, CRZP/228/009/R/11, ZP/63/WETI/11 wpłynęły zapytania:

**Pytanie 1:**

W kosztorysie inwestorskim w pozycjach mas samopoziomujących występuje nakład, który mówi o 2 mm grubości – taka warstwa masy wystarczająca byłaby na posadzkach zatartych na gładko.

W pomieszczeniach remontowych występują głównie płytki pcv klejone na „cokolwiek”. Posadzką docelową ma być wykładzina elastyczna zgrzewalna – należałoby wylać ok. 5 mm celem jakiegokolwiek wygładzenia.

**Odpowiedź 1:**


Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w załączniku VI do SIWZ – Przedmiar robót - branża budowlana w pozycjach opisujących samopoziomujące masy szpachlowe.

Zmiany polegają na modyfikacji grubości mas z 2 mm na grubość co najmniej 5 mm.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert ustala się na dzień 21.07.2011 o godz. 10.00, natomiast otwarcia ofert na dzień 21.07.2011 i godz. 10:30.

DZIEKAN

  
dr hab. inż. Krzysztof Goczyła  
prof. nadzw. PG