

Legenda:

K - *przekaźnik z cewką 12VDC, obciążalnośc styków 10A-12V*

Z - *elektrozaczep rewersyjny*

PA - *PA1 - PA4 przycisk wyjścia awaryjnego (w skrzynce z przeszkleniem)*

PW - *PW1 - PW4 przycisk wyjściowy*

F - *F1 - F6 - 6A*

P1 - *czujnik ruchum z funkcją antymaskingu, dualny, klasa C*

K - *kontraktron - czujka magnetyczna*

ZAS - szafka zabezpieczeń i przekaźników

C - *czytnik kart zbliżeniowych*

Uwaga:
Centrale i podcentrale wykonane w klasie S.
Czujniki w klasie C.

Oprogramowanie w ramach montażu

KELVIN	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP. Z O.O. 85-310 Bydgoszcz ul. Zwirki i Wigury 35A		
OBIEKT NR:	Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12		
OBIEKT:	MAGAZYN WYDZIAŁU CHEMICZNEGO NA MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE, ODCZYNNIKI CHEMICZNE, SUROWCE I ODPADY		
ADRES:	ul. G. Narutowicza 11/12 Gdańsk		
TYTUŁ:	Budowa magazynu Wydziału Chemicznego na materiały niebezpieczne, odczynniki chemiczne, surowce i odpady		
PROJEKT:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
BRANŻA:	INSTALACJE AUTOMATYKI	DATA:	15 wrz 10
PROJEKTANT:	inż. Tadeusz Ambrozik	NR UPR.: 7210/256/76	
SPRAWDZIŁ:	inż. Roman Kwiatek	NR UPR.: WBPP-NB-7210/6/92	
NAZWA RYSUNKU:	*Schemat sygnalizacji kontroli dostępu*	SKALA:	Nr: *AU4d*